НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00759** *(номер сертификата соответствия)*

034670 *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» (ЗАО «СОКК»)
443022, г. Самара, ул. Кабельная, 9. Тел. (846) 276 97 67, факс: (846) 228 24 35, 279 12 50, E-mail: Kamenskaya@soccom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» (ЗАО «СОКК»)
443022, г. Самара, ул. Кабельная, 9. Тел. (846) 276 97 67, факс: (846) 228 24 35, 279 12 50, E-mail: sales@soccom.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»
143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1 оф. 607, тел: (905) 520-52-62, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Оптические кабели марок ОКЛЖ-нг(А)-HF, ОКЛЖ-нг(А)-HFLTx в наружной оболочке светостабилизированной и не распространяющей горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с внутренней пластмассовой оболочкой или без нее. ТУ 3587-005-43925010-98

код ОКПД2
27.31.11
код ТН ВЭД России
854470000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции от 14.07.2022 г.). ГОСТ 31565-2012. п.п:5.3, 5.5, 5.6, 5.7,5.9 (приложение № 008159).
Класс пожарной опасности-П16.8.1.1.1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 57Д-23 от 23.06.2023 г. Испытательная лаборатория ООО «ЦОС». Свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 15.02.2018г. 142460, Московская область. Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация производителя: ТУ 3587-005-43925010-98
Сертификат соответствия СМК ИСО 9001:2015 № RU.0001.13ФК 39.00131 от 13.05.2022 г. по 13.05.2025г., № D-ZM-17219-01-01-122-23 от 10.02.2023 г. по 09.02.2026 г., выданы ОС СМК ООО «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **27.06.2023** по **26.06.2028**

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации — подпись — А.Н. Ерофеев (И.О. Фамилия)

Эксперт — подпись — И.А. Ерофеев-Руденко (И.О. Фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б» Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 102, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00759** 008159

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3.22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	ГОСТ 31565-2012. п.: (5.3). Предел распространения горения при групповой прокладке - ПРГП1б.
ГОСТ IEC 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.	ГОСТ 31565-2012. п.: (5.7) Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия – ПКА1.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	ГОСТ 31565-2012. П.: (п.5.6,5.9)- для кабеля марки ОКЛЖ-нг(А)-HFLTx: Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	ГОСТ 31565-2012. п.: (5.5). Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД1.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) А.Н. Ерофеев
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) И.А. Ерофеев-Руденко
(подпись, инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В» ТЗ № 352