



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 09-11.1-6.4.4-1066

Наименование Корпуса сборные напольные для низковольтных комплектных устройств распределения и управления

Организация-изготовитель АО «Диэлектрические кабельные системы», Россия

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения 6.4.4.

Техническая документация согласована

Технические условия ТУ 3430-030-47022248-2011 «Корпуса сборные напольные для низковольтных комплектных устройств распределения и управления» согласованы письмом № МФ-Т803-2193 от 30 октября 2024 г.

Программа испытаний ПИ 3430-030-47022248-2011 согласовано письмом № МФ-Т803-2194 от 30 октября 2024 г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Предназначены для изготовления распределительных щитов, электрошкафов, пультов управления и сигнализации на судах внутреннего, смешанного (река-море) плавания и плавучих объектах с классом Российского Классификационного Общества.

Настоящее Свидетельство действительно с 19.03.2025 до 30.10.2030
дд.мм.гггг дд.мм.гггг

Директор Московского филиала
должность, наименование филиала

Российского Классификационного Общества



(подпись)

Белоусов В.М.
(фамилия и.о.)

19.03.2025
(дата выдачи)



09.25.088.876320

Технические показатели

Серии: CQE, CQE N.

1. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP): IP55.
2. Габаритные размеры, мм:
 - высота: от 1000 до 2200;
 - ширина: от 300 до 1600;
 - глубина: от 300 до 1200.
3. Материал: сталь.



Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.