



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.КБ02.В.00124/25

Серия **RU** № **0499867**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр". Место нахождения: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1; адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1, этаж 2, пом. 9,10. Телефон: +7 (3822) 31-15-38, адрес электронной почты: ninic-lab@yandex.ru. Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11КБ02 от 22.10.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д.3. ОГРН: 1127017015773. Телефон: +7(3822) 49-89-89, адрес электронной почты: cable@tomskcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д.3

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки, на номинальное переменное напряжение не более 450/750 В, марок: смотри приложение на одном листе № 0900467.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13.120-085-12427382-2017 «Кабели силовые гибкие.

Технические условия»

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 29-25 от 25.03.2025, № 30-25 от 25.03.2025, № 31-25 от 25.03.2025, № 32-25 от 25.03.2025, № 33-25 от 25.03.2025 испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", рег. № RA.RU.21КБ26; Акт о результатах анализа состояния производства № 487 от 20.01.2025 органа по сертификации ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", № RA.RU.11КБ02, подписавший его эксперт – Шуликина Наталья Алексеевна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечиваются соблюдение требований технического регламента: разделы 1-3 и 6-8 ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические условия». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения кабелей должны соответствовать группе Ж2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом - не более 1 года, в закрытых отапливаемых помещениях - не более 2 лет. Срок службы кабелей при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации - 5 лет при нестационарном режиме эксплуатации и 15 лет при стационарной прокладке. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления образцов продукции, прошедших испытания. Отобранные образцы изготовлены в период с 19.11.2024 по 17.01.2025 гг.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.03.2025 **ПО** 30.03.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Сухошина Дарья Валерьевна
(Ф.И.О.)

Шуликина Наталья Алексеевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.КБ02.В.00124/25

Серия **RU** № **0900467**

ЛИСТ 1

1. Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами или токопроводящими жилами из алюминиевого сплава, с изоляцией и оболочкой из резины, марок: КГ, АсКГ;
2. Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами или токопроводящими жилами из алюминиевого сплава, с изоляцией и оболочкой из термопластичного эластомера, марок: КГТП, АсКГТП;
3. Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из резины и оболочкой из термопластичного эластомера на основе полиуретана, марки: КГРТПу;
4. Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из термопластичного эластомера и оболочкой из термопластичного эластомера на основе полиуретана, марки: КГТПу;
5. Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами или токопроводящими жилами из алюминиевого сплава, с изоляцией из резины и оболочкой из полихлоропреновой резины, не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: КГН, АсКГН;
6. Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами или токопроводящими жилами из алюминиевого сплава, с изоляцией и оболочкой из термопластичного эластомера, не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: КГТПН, АсКГТПН;
7. Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из резины и оболочкой из термопластичного эластомера на основе полиуретана, не распространяющие горения при одиночной прокладке, марки: КГРТПуН;
8. Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из термопластичного эластомера и оболочкой из термопластичного эластомера на основе полиуретана, не распространяющие горения при одиночной прокладке, марки: КГТПуН.

Примечание:

1. Для кабелей, эксплуатирующихся при тяжелом режиме работы, в марке после обозначения номинального напряжения через дефис добавляют цифру «1».
2. Для кабелей, эксплуатирующихся при среднем режиме работы, в марке после обозначения номинального напряжения через дефис добавляют цифру «2».
3. Для кабелей, эксплуатирующихся при легком режиме работы, в марке после обозначения номинального напряжения через дефис добавляют цифру «3».
4. Для кабелей в исполнении «ХЛ» к марке через дефис добавляют буквы «ХЛ».
5. Для кабелей с длительно допустимой температурой нагрева жил 90 °С в марке после обозначения типа материалов изоляции и оболочки или, при их отсутствии, после обозначения степени гибкости добавляют букву «Т».
6. Для кабелей с жилами из медной луженой проволоки в марке после обозначения номинального сечения жилы добавляют букву «л».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сушупина Дарья Валерьевна

(Ф.И.О.)

Шуликина Наталья Алексеевна

(Ф.И.О.)