ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.АЯ51.В.00514/26

Серия RU № 0582122

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Кирова, дом 13, офис 11-16, помещение 6 (архив), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ51, дата внесения записи 09.10.2014 год. ИНН: 0721001160. ОГРН: 1020700738332. Телефон: +7662741077. Адрес электронной почты: kbcsk@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ».**
Место нахождения (адрес юридического лица): 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, 22, кабинет 23.
Адрес места осуществления деятельности: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, 22. Основной государственный регистрационный номер: 1191326002130.
Номер телефона: 8 (8342) 29-16-19. Адрес электронной почты: E-mail: priem@zvetlit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ».**
Место нахождения (адрес юридического лица): 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, 22, кабинет 23.
Адрес места осуществления деятельности: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, 22.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из полиэтилена, с числом жил 3, 4, 5, сечением 4-400 мм2, на номинальное переменное напряжение 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, марок: АПвБШп(г), ПвБШп(г).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-277-98 «Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ. Технические условия».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования "

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № С111-2026, № С112-2026 от 11.06.2026 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции Акционерного общества «Москабельмет» (АО «МКМ»), уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.22КБ07.
Акта анализа состояния производства № 152 от 15.04.2026, проведенного экспертом ОС ООО «КБЦСК», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10 АЯ51), Мамбетовым Алимом Артуровичем.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия». Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте. Срок службы кабелей, условия транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указаны в технических условиях и в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания. Сведения о дате изготовления образцов: 07.04.2026; 14.04.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.06.2026 **ПО** 15.06.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Карданова Таисия Жилябиевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Карданова Амина Ахмедовна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.