ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.НК07.В.00002/24

Серия RU № 0532001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, эт. 1, помещ. 33. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50А, пом. № 16, № 16а. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НК07 от 22.12.2023. Телефон: +7 (499) 112-01-93. Адрес электронной почты: info@firelab.su.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель». Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: Российская Федерация, 107497, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, пом XVI, ком.15. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 107497, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корп. 1-7, 9А, 15-18, 30. Основной государственный регистрационный номер 1027739312281. Телефон: +7(495)134-21-34, адрес электронной почты: info@spetskabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель». Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: Российская Федерация, 107497, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5, пом XVI, ком.15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 107497, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корп. 1-7, 9А, 15-18, 30.

ПРОДУКЦИЯ Кабели симметричные для сетей промышленной автоматизации, на напряжение переменного тока до 300В частотой 50 Гц, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с номинальным диаметром токопроводящих жил из ряда 0,64; 0,78; 0,90; 0,98; 1,20; 1,50 мм, изолированных сплошным или пористым полиэтиленом, с экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из безгалогенной полимерной композиции, с защитным элементом (броней) или без брони, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или из безгалогенной полимерной композиции или без защитного шланга, марки согласно Приложению № 1 на 1 листе, бланк № 1033002. Продукция выпускается по ТУ 16.К99-027-2005 «Кабели симметричные для сетей промышленной автоматизации с низким дымо- и газовыделением. Технические условия» с изм. 1-6. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: №№ 59-2024, 60-2024, 61-2024, 62-2024 от 26.07.2024 ИЦ ООО НИЦ "Кабель-Тест", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ32; №№ 38С/КП/2024, 39С/КП/2024, 40С/КП/2024, 41С/КП/2024 от 19.08.2024 ИЛ ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОК80. Акт № 0002 стс/э/оп от 28.06.2024 о результатах анализа состояния производства ОС ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НК07 (эксперт-аудитор, подписавший акт о результатах анализа состояния производства, Талызина Кристина Николаевна). Акт анализа принятых технических решений и оценки степени рисков причинения вреда от низковольтного оборудования № 0002 от 26.06.24.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011, сведения об условиях хранения, сроке службы продукции согласно Приложению № 1 на 1 листе, бланк № 1033002. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания. Даты изготовления образцов: 05.02.2024, 13.06.2024, 28.06.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.08.2024 **ПО** 20.08.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Назарова Мария Михайловна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Графская Юлия Игоревна (Ф.И.О.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАЕРЛАБ» г. БАЛАШИХА ЕАС для сертификатов

Кабельный завод Спецкабель

АО «СПЕЦПОН», Москва, 2020 г. ТЭ № 845

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НК07.В.00002/24

Серия RU № 1033002

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Кабели симметричные для сетей промышленной автоматизации, на напряжение переменного тока до 300В частотой 50 Гц, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с номинальным диаметром токопроводящих жил из ряда 0,64; 0,78; 0,90; 0,98; 1,20; 1,50 мм, изолированных сплошным или пористым полиэтиленом, с экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из безгалогенной полимерной композиции, с защитным элементом (броней) или без брони, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или из безгалогенной полимерной композиции или без защитного шланга, марок: КГПЭфВнг(А)-LS, КГПЭфнг(А)-HF, КГПпЭфВнг(А)-LS, КГПпЭфнг(А)-HF, КПпЭфВнг(А)-LS, КПпЭфнг(А)-HF, КПпЭВнг(А)-LS, КПпЭнг(А)-HF, КГПпЭВнг(А)-LS, КГПпЭнг(А)-HF, КГПЭВнг(А)-LS, КГПЭнг(А)-HF, КГПЭфВКГнг(А)-LS, КГПЭфКГнг(А)-HF, КГПЭфВКВнг(А)-LS, КГПЭфКнг(А)-HF, КГПпЭфВКГнг(А)-LS, КГПпЭфКГнг(А)-HF, КГПпЭфВКВнг(А)-LS, КГПпЭфКнг(А)-HF, КПпЭфВКГнг(А)-LS, КПпЭфКГнг(А)-HF, КПпЭфВКВнг(А)-LS, КПпЭфКнг(А)-HF, КПпЭВКГнг(А)-LS, КПпЭКГнг(А)-HF, КПпЭВКВнг(А)-LS, КПпЭКнг(А)-HF, КГПпЭВКГнг(А)-LS, КГПпЭКГнг(А)-HF, КГПпЭВКВнг(А)-LS, КГПпЭКнг(А)-HF, КГПЭВКГнг(А)-LS, КГПЭКГнг(А)-HF, КГПЭВКВнг(А)-LS, КГПЭКнг(А)-HF.

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ТУ 16.К99-027-2005 с изм. 1-6.	«Кабели симметричные для сетей промышленной автоматизации с низким дымо- и газовыделением. Технические условия»	П.п. 1.2.2 (табл. 1, 2, 3), 1.3.1-1.3.4, 1.3.5-1.3.14, 1.4.1 (табл. 5, п. 1-7; табл. 6, п. 1-7), 1.5.1-1.5.3, 1.5.10, 1.6.1, 1.6.2, 1.8.2, 1.8.3.
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	П.5.3 (ПРГП1б); п. 5.4 (ПД2) - для кабелей нг(А)-LS; п. 5.5 (ПД1) - для кабелей нг(А)-HF; п. 5.6 (ПТПМ2); п. 5.7 (ПКА1) - для кабелей нг(А)-HF.

Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды – условиям 5 по ГОСТ 15150 (р.5 ТУ 16.К99-027-2005 с изм. 1-6).

Срок службы (годности): не менее 40 лет для кабелей исполнения «нг(А)-HF», не менее 30 лет для кабелей исполнения «нг(А)-LS» с даты изготовления кабелей (при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях на продукцию (п. 1.7.1 ТУ 16.К99-027-2005 с изм. 1-6).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Назарова Мария Михайловна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грайская Юлия Игоревна (Ф.И.О.)

1.

Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ