

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.42645/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ", ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ", место нахождения 152616, РОССИЯ, Ярославская область, УГЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. УГЛИЧ, Ш. КАМЫШЕВСКОЕ, Д. 10, ОГРН 1027710003529, ИНН 7710434750, телефон +7 4853291300, электронная почта info@uglichcable.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полиэтилена, числом жил из ряда: (1; 3), сечением жил от 35 мм кв. до 1000 мм кв., на номинальное напряжение переменного тока 3,6/6 (7,2), 6/10 (12), 8,7/15 (17,5), 12/20 (24), 20,3/35 (42) кВ, марок: 2XS2Y, 2XSE2Y, 2XSYB(AI)2Y, 2XSEYB2Y, 2XSEYB(AI)2Y, 2XSYR(AI)2Y, 2XSEYR(AI)2Y, 2XSEYR2Y; N2XS2Y, N2XSE2Y, N2XSYB(AI)2Y, N2XSEYB2Y, N2XSEYB(AI)2Y, N2XSYR(AI)2Y, N2XSEYR(AI)2Y, N2XSEYR2Y; A2XS2Y, A2XSE2Y, A2XSYB(AI)2Y, A2XSEYB2Y, A2XSEYB(AI)2Y, A2XSYR(AI)2Y, A2XSEYR(AL)2Y, A2XSEYR2Y; NA2XS2Y, NA2XSE2Y, NA2XSYB(AI)2Y, NA2XSEYB2Y, NA2XSEYB(AI)2Y, NA2XSYR(AI)2Y, NA2XSEYR(AL)2Y, NA2XSEYR2Y. При наличии в конструкции кабелей герметизирующих элементов в обозначении марки добавляются индексы: (F) – водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана; (FL) – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного металлического экрана; (F) - в случае герметизации токопроводящей жилы перед маркой кабеля в скобках добавляется индекс (F); (+) - в случае экструдирования проводящего слоя на наружной оболочке кабеля после марки кабеля добавляется индекс +. Герметизирующие элементы могут использоваться как совместно, так и по отдельности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ", ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ", 152616, РОССИЯ, Ярославская область, УГЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. УГЛИЧ, Ш. КАМЫШЕВСКОЕ, Д. 10, ОГРН 1027710003529, ИНН 7710434750.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3530-004-58727764-2010. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.14
код ТН ВЭД ЕАЭС: 854460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 34834-2022, Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия, п.п. 4,3, 4.4, 4.5, 5.2.2.1, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5-5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.16-5.2.1.22, 5.2.2.1-5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.2.10, 5.2.2.12, 5.2.3.1, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.4.5, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.5, 5.2.7.2, 5.2.7.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 08-И/2024 выдан 10.09.2024 испытательной лабораторией "ИЛ ООО «Угличкабель»";

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 22.10.2024 по 21.10.2029



М.П.
(при наличии)

Заявитель

подпись

БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.