СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C- RU.ПБ74.В.00522/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"(ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"), Место нахождения: 614030, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГАЙВИНСКАЯ, Д. 105, ОГРН: 1085904004779, ИНН: 5904184047, Телефон: +7 3422747473, E-mail: kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"(ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"), Место нахождения: 614030, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГАЙВИНСКАЯ, Д. 105, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614030, РОССИЯ, край Пермский, г Пермь, ул Гайвинская, дом 105. ОГРН: 1085904004779, ИНН: 5904184047. Сведения о глобальном номере местоположения GLN (Global Location Number) отсутствуют.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели волоконно-оптические (оптические кабели связи) типа «НЭТКАБ®», бронированные и без брони, с числом одномодовых и многомодовых оптических волокон от 1 до 576, с допустимой растягивающей нагрузкой от 0,2 до 80 кН марок: НЭТКАБ® ОКВДА, НЭТКАБ® ОКВДАП, НЭТКАБ® ОКВДС, НЭТКАБ® ОКВДСП, НЭТКАБ® ОКЗЛ, НЭТКАБ® ОКЗЛс, НЭТКАБ® ОКЗЛП, НЭТКАБ® ОКЗТ в наружной оболочке «Н», «нг(А)», «нг(А)-LS», «нг(А)-HF», выпускаемые по ТУ 16.К180-114-2023 «Кабели волоконно-оптические типа «НЭТКАБ®». Технические условия».

код ОКПД 2 27.31.1

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544700000

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний: №ППБ-187/02-2025 от 26.02.2025 г., выданным Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ИЛ ООО «ПСК»), Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 002-СС/01-2025, выданного 27.01.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности, обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложении № 1 на 1 листе. Срок службы кабелей – не менее 25 лет. Транспортирование и хранение ОК должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150. Температура при хранении ОК в отапливаемых складских помещениях – от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Температура при транспортировании и хранении ОК под навесом: - всех ОК (за исключением ОК группы ВД, ОК холодостойкого и тропического исполнения) – от минус 50 °С до плюс 50 °С; - подвесных ОК – от минус 60 °С до плюс 60 °С; - ОК холодостойкого исполнения - от минус 60 °С до плюс 50 °С; - ОК тропического исполнения - от минус 40 °С до плюс 65 °С. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 22.12.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.03.2025 по 06.03.2030

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Зинина Александра Константиновна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Галимуллина Алина Ринатовна (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C- RU.ПБ74.В.00522/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – ПРГО О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-1-2-2011, ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 для кабелей без обозначения
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3		Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – ПРГП П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 для кабелей в исполнении нг(А), нг(А)-LS, нг(А)-HF
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.4		Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) -ПД 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-LS
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5		Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) – ПД 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-HF

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Зинина Александра Константиновна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудитор) — (подпись) — Галимуллина Алина Ринатовна (фамилия, имя, отчество)