



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00662/26

Серия RU № 0585308



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, адрес места осуществления деятельности: 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: order@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Металлист» (ЗАО «Металлист»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 636462, РОССИЯ, Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Обская, д. 67/1, стр. 11. ОГРН: 1027003552564. Телефон: +73825452805, адрес электронной почты: metallist2003@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Металлист» (ЗАО «Металлист»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 636462, РОССИЯ, Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Обская, д. 67/1, стр. 11

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными жилами, без экрана, без брони, с числом токопроводящих жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 300 мм², в том числе в плоском исполнении, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, климатического исполнения УХЛ и ХЛ, марок: см. Приложение 1, бланк № 1097415. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13-024-00214468-2018 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 356С-2026 от 15.10.2026, № 357С-2026 от 15.10.2026, № 358С-2026 от 15.10.2026 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 712/ТС/26 от 16.10.2026 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03, Шикаева Екатерина Валерьевна.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» пп. 4.4-4.6, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.11, 5.2.1.14, 5.2.1.17, 5.2.2.1-5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1-5.2.8.4, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6 и разделы 1-3, 9-11; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.3, 5.4, 5.6, 5.9. Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям хранения ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 30 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

20.10.2026

ПО

19.10.2031

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Кацакин Михаил Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00662/26

Серия **RU** № **1097415**

Приложение 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели силовые, с медными жилами, без экрана, без брони, с числом токопроводящих жил от 1 до 5 сечением от 1,5 до 300 мм², в том числе в плоском исполнении, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, климатического исполнения УХЛ и ХЛ, марок: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГнг(А)-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-ХЛ – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ - с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx - с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения.	ТУ 27.32.13-024-00214468-2018 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Канакин Михаил Владимирович
(Ф.И.О.)