



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛКАБЕЛЬ",

Место нахождения: 620028, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Мельникова, д.2, ОГРН: 1026602310514, Номер телефона: +7 3432478000,

Адрес электронной почты: office@uralcable.ru

В лице: Директор Бармин Николай Сергеевич, доверенность 66/158-н/66-2023-2-425 от 24.05.2023

заявляет, что Провода для электрических установок, пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение 450/750 В, марка: ПуГВнг(А)-LS

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛКАБЕЛЬ",

Место нахождения: 620028, РОССИЯ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.2,

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

620050, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Расточная, д. 57;

620028, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Мельникова, д. 2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.

Общие технические условия»; ТУ 16.К73.162-2017 «Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности. Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола 69/121С выдан 09.08.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр АО "ЭКЗ"; Сертификат системы менеджмента: 21.2273.026 выдан 12.01.2023, орган по сертификации систем менеджмента Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», РОСС RU.001.21ГА45

Схема декларирования: Id

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016,

Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники;

Условия и сроки хранения: Условия хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150-69.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.08.2028 включительно



М.П.

Бармин Николай Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.59167/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

18.08.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.59167/23

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.131	Провода для электрических установок, пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение 450/750 В марки: ПуГВнг(А)-LS. Иные сведения: Срок службы кабельных изделий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации должен быть не менее 20 лет, в пределах установленной наработки 200000 часов при температуре 50 °С. Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов.	ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» ТУ 16.К73.162-2017 «Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности. Технические условия» Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Руководитель (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии


(подпись)

Бармин Николай Сергеевич