ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01370/22

Серия RU № 0415008

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛИД".
Место нахождения (адрес юридического лица): 141070, Россия, Московская область, город Королёв, улица Пионерская, дом 4, корпус 11, помещение 205.
Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4.
Основной государственный регистрационный номер 1035003350766.
Телефон: +74957757155. Адрес электронной почты: info@bolid.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛИД".
Место нахождения (адрес юридического лица): 141070, Россия, Московская область, город Королёв, улица Пионерская, дом 4, корпус 11, помещение 205.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4.

ПРОДУКЦИЯ Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики типов: (согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0922005). Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией производителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1424/11-2022 от 09.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).
Протокола испытаний № 24417ИЛНВО от 15.11.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05).
Акта анализа состояния производства № 09-ОС/08-06/22 от 08.08.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 5. Условия, сроки хранения и срок годности указаны в технической документации производителя. Средний срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.11.2022 **ПО** 28.11.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Гречкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01370/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия RU № 0922005

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8504 40 910 0	Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики типов:	Техническая документация производителя
	Резервированный источник питания РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) АЦДР.436534.001-12; Резервированный источник питания РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р) АЦДР.436534.001-14; Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) АЦДР.436534.001-15; Резервированный источник питания РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) АЦДР.436534.001-16; Резервированный источник питания РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) АЦДР.436534.001-17; Резервированный источник питания РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) АЦДР.436534.020; Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) АЦДР.436534.004; Резервированный источник питания РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) АЦДР.436534.004-01; Резервированный источник питания РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) АЦДР.436534.004-02; Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) АЦДР.436534.004-06; Резервированный источник питания РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) АЦДР.436534.002-13; Резервированный источник питания РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) АЦДР.436534.006-01; Резервированный источник питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) АЦДР.436534.006; Резервированный источник питания РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) АЦДР.436534.006-06	
	Дополнительное оборудование:	
	Блоки защитные коммутационные: БЗК исп.01 АЦДР.426475.002-01, БЗК исп.02 АЦДР.426475.002-02, Боксы: Бокс-12 исп.01 (Бокс-12/34М5-Р) АЦДР.426491.001-01, Бокс-24 исп.01 (Бокс-24/17М5-Р) АЦДР.426491.002-01, Модуль источника питания МИП-12 исп.20 (МИП-12-3/П5-Р-RS) АЦДР.436534.010-20, Модуль источника питания МИП-24 исп.20 (МИП-24-2/П5-Р-RS) АЦДР.436534.017-20	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «Пожарная сертификационная компания» ЕАС ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ РОССRU.0001.11ПБ68

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.