РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.02319

№ 0009254

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель».
Адрес: 107497, РОССИЯ, город Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, корп. 1-5, пом. XVI, ком. 15.
ОГРН: 1027739312281, Телефон (495)134-21-34, факс (495)462-37-82.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель».
Адрес: 107497, РОССИЯ, город Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, корп. 1-5, пом. XVI, ком. 15.
ОГРН: 1027739312281, Телефон (495)134-21-34, факс (495)462-37-82.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Кабели парной скрутки категории 5е для систем цифровой связи, выпускаемые под товарными знаками СПЕЦКАБЕЛЬ® и ЛОУТОКС™ марок: см. Приложение, выпускаемые по ТУ 16.К99-014-2004.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД2): 27.32.13.154
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
Класс пожарной опасности кабельных изделий см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчеты об испытаниях: № 5879/РС, № 5880/РС, № 5881/РС от 02.08.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Протоколы: № 63-2018-с-пб-СК, № 64-2018-с-пб-СК от 18.07.2018 г.; № 65-2018-с-пб-СК, № 66-2018-с-пб-СК от 19.07.2018 г.; № 68-2018-с-пб-СК, № 69-2018-с-пб-СК от 23.07.2018 г.; № 71-2018-с-пб-СК, № 72-2018-с-пб-СК, № 73-2018-с-пб-СК от 25.07.2018 г. ИЦ ООО НИЦ "Кабель-Тест", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21КБ32 от 17.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU CMS-RU.РТ02.00023 от 24.10.2017 г. выдан ОС СМ "ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА", аттестат аккредитации № RA.RU.13РТ02.
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.08.2018 по 13.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.Ю. Шитиков

М.П.

Эксперт (эксперты) — В.А. Литвинов

Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ37.В.02319

(обязательная сертификация)

№ 0008064

Кабели парной скрутки категории 5е для систем цифровой связи (на номинальное напряжение не более 50 В, с одинопроволочными медными жилами номинальным диаметром 0,52 мм, с полиэтиленовой изоляцией, в том числе экранированные, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким показателем токсичности продуктов горения, или из безгалогенной полимерной композиции, или из безгалогенного термопластичного полиуретана, в том числе бронированные , с защитным шлангом или без шланга, с числом пар от 1 до 4),

выпускаемые под товарным знаком СПЕЦКАБЕЛЬ®:

- КВП-5е, КВПУ-5е, КВПЭф-5е, КВПЭфУ-5е, КВПЭфКГ-5е, КВПЭфУКГ-5е, КВПЭфК-5е, КВПЭфУК-5е - класс пожарной опасности кабельных изделий О1.8.2.5.4.
  Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) - О1;
- КВПнг(А)-LS-5е, КВПЭфнг(А)-LS-5е, КВПЭфКГнг(А)-LS-5е, КВПЭфКнг(А)-LS-5е - класс пожарной опасности кабельных изделий П1б.8.2.2.2.
  Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) - П1б;
  Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 2;
  Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2;
- КВПнг(А)-HF-5е, КВПЭфнг(А)-HF-5е, КВПЭфКГнг(А)-HF-5е, КВПЭфКнг(А)-HF-5е - класс пожарной опасности кабельных изделий П1б.8.1.2.1
  Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) - П1б;
  Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) - 1;
  Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 2;
  Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1;

выпускаемые под товарным знаком ЛОУТОКС®:

- КВПнг(С)-LSLTx-5е, КВПЭфнг(С)-LSLTx-5е, КВПЭфКГнг(С)-LSLTx-5е, КВПЭфКнг(С)-LSLTx-5е - класс пожарной опасности кабельных изделий П3.8.2.1.2.
  Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) - П3;
  Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 1;
  Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты) — В.А. Литвинов

Кабельный завод ОТЕЛКАБЕЛЬ