



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00890/26

Серия **RU** № **0624938**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7 (4822) 777-980. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Адрес места нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, проезд Базовый, д.1

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие армированные из электроизоляционного материала на основе поливинилхлорида для электромонтажных работ: смотри приложение № 1110981.

Продукция изготовлена в соответствии ТУ 2247-023-47022248-2009 «Трубы гибкие армированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 39 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3179/АА от 08.04.2026, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).

Протоколов испытаний №№ 1/0235 от 27.07.2026, 1/0236 от 27.07.2026, 1/0237 от 27.07.2026, 1/0238 от 27.07.2026, 2/М233 от 17.07.2026, 2/М234 от 17.07.2026, 2/М235 от 17.07.2026, 2/М236 от 17.07.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 35043-2023 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4. Условия хранения: в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -25°C до +60 °C на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 04.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО

27.07.2031

(подпись)

(подпись)

Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АЮ64.В.00890/26

Серия **RU**№ **1110981**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3917 39 000 8	Трубы гибкие армированные из электроизоляционного материала на основе поливинилхлорида для электромонтажных работ номинальный внутренний диаметр – 10 мм, наружный диаметр – 14,2±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 12 мм, наружный диаметр – 16,5±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 14 мм, наружный диаметр – 18,3±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 16 мм, наружный диаметр – 20,5±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 20 мм, наружный диаметр – 25,0±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 22 мм, наружный диаметр – 27,0±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 25 мм, наружный диаметр – 30,6±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 28 мм, наружный диаметр – 33,2±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 32 мм, наружный диаметр – 37,6±0,5 мм; номинальный внутренний диаметр – 35 мм, наружный диаметр – 41,0±1,0 мм; номинальный внутренний диаметр – 40 мм, наружный диаметр – 46,2±1,0 мм; номинальный внутренний диаметр – 50 мм, наружный диаметр – 56,5±1,0 мм	ТУ 2247-023-47022248-2009 «Трубы гибкие армированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Далбинш Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)Афанасьев Олег Геннадьевич
(Ф.И.О.)