ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01284/26

Серия RU № 0587951

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тосненский, Фёдоровское гп, 1-й Восточный проезд, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРИНД", место нахождения: 188304, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ м.о., Г. ГАТЧИНА, УЛ. СОЛОДУХИНА, Д. 2, СТР. 1 , ОФИС 1, адрес места осуществления деятельности: 188304, РОССИЯ, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Солодухина, дом 2 строение 1. ОГРН: 1117847379022, Номер телефона: +78123094283, Адрес электронной почты: info@forind.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРИНД", место нахождения: 188304, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ м.о., Г. ГАТЧИНА, УЛ. СОЛОДУХИНА, Д. 2, СТР. 1 , ОФИС 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188304, РОССИЯ, обл Ленинградская, р-н Гатчинский, г Гатчина, ул Солодухина, дом 2 строение 1.

ПРОДУКЦИЯ

Устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора – Компоненты приборов пожарных управления: Блоки управления противопожарными клапанами «БУОК» без применения средств вычислительной техники, напряжение питания 24В, 230В, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 26.30.50-006-30602239-2021 «Блоки управления противопожарными клапанами «БУОК».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-581/09-2026, выданного 30.09.2026 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; Протокола № НМ93-349/09-2026, выданного 04.09.2026 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 188-СС/07-2026, выданного 20.07.2026 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Лесин Сергей Николаевич, Галимуллина Алина Ринатовна.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с Изменениями N 1, 2, 3) раздел 7 (п. 7.2.12, 7.4.1, 7.4.4, 7.6.1.2, 7.6.1.3, 7.6.1.6, 7.6.1.15 б), 7.6.1.16, 7.6.2.2 а), 7.6.3.2 а), 7.6.4.2, 7.2.10, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2). Условия хранения: группа 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 40°С до плюс 50°С, относительная влажность воздуха 98% при температуре +25°С. Срок хранения – не более 3 лет. Средний срок службы – не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 02.07.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.10.2026 **ПО** 01.10.2031
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Лебедева Мария Николаевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.