СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00494/24

ЗАЯВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Самарская оптическая кабельная компания» (ЗАО «СОКК).
Место нахождения: 443022, Россия, Самарская область, город Самара, улица Кабельная, дом 9.
ОГРН 1026301511774, ИНН 6318211734, Телефон: +7 846 276 97 67, E-mail: Kamenskaya@soccom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Самарская оптическая кабельная компания» (ЗАО «СОКК),
Место нахождения: 443022, Россия, Самарская область, город Самара, улица Кабельная, дом 9.
ОГРН 1026301511774, ИНН 6318211734

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Кабели оптические, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом оптических волокон от 2 до 432, в наружной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с внутренней пластмассовой оболочкой или без нее, со стальной гофрированной оболочкой марок: ОКЛСт-нг(А)-HF-01, ОКЛСт-нг(А)-HF-02, ОКЛСт-нг(А)-HFLTx-01, ОКЛСт-нг(А)-HFLTx-02, ОКЛСт-нг(А)- HF-MT, ОКЛСт-нг(А)-HFLTx-MT, выпускаемые по ТУ 3587-002-43925010-98 «КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ МАРКИ ОКЛСт ДЛЯ ВЗАИМОУВЯЗАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ» с изм. 1-40 от 26.04.2024 г.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.31.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний: № ППБ-201/07-2024 от 22.07.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01); акта анализа состояния производства № 172-СС/04-2024, выданного 17.04.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Показатели пожарной опасности, обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложении №1 на 1 листе.
Условия хранения: при температуре от -50°С до +50°С. Срок хранения: при хранении в отапливаемых хранилищах - 25 лет, в полевых условиях под навесом - 10 лет (при герметичной заделке концов). Срок службы – 25 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2024 по 24.07.2029

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Лесин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Галимуллина Алина Ринатовна (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00494/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011

М.П. (Заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Лесин Сергей Николаевич (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Галимуллина Алина Ринатовна (фамилия, имя, отчество)