ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.24927/22

Серия RU № 0377394

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕВ-РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица): 140090, Россия, обл. Московская, г.о. Дзержинский, г.Дзержинский, ул. Лесная, д. 30, этаж 4, помещ. 413, 414, 415
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, ул. Мостостроевская, 18
ОГРН 1085027014434.
Телефон: +7 495 632-02-17 Адрес электронной почты: info@keb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕВ-РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица): 140090, Россия, обл. Московская, г.о. Дзержинский, г.Дзержинский, ул. Лесная, д. 30, этаж 4, помещ. 413, 414, 415
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, ул. Мостостроевская, 18

ПРОДУКЦИЯ Провода установочные плоские, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с числом медных многопроволочных жил от 6 до 48, номинальным сечением от 0,35 до 1,00 кв. мм., на номинальное напряжение 450 В, для эксплуатации в диапазоне температур от минус 40ºС до плюс 70ºС, марки ПУВПГ.
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 27.32.13-002-88837898-2020 "Провода установочные плоские".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 400898-22 от 22.04.2022, выданного Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21А343)
Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 220405-002/290 от 22.04.2022
Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТУ 27.32.13-002-88837898-2020 «Провода установочные плоские» 1.2.2, 1.2.4; 1.3.1-1.3.5, 1.4.1-1.4.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.6, 1.8, 1.9., ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Технические условия ТУ 27.32.13-002-88837898-2020 "Провода установочные плоские".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.04.2022 **ПО** 25.04.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» РОСТЕСТ RA.RU.10АЯ46

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Пахомов Александр Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru