



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.01289/25

Серия RU № 0592642

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации», место нахождения: 117418, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Нахимовский проспект, д. 31, к. 2; адрес места осуществления деятельности: 119421, Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40 регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АЯ04 от 16.07.2015; телефон: +7 (495) 935-20-35, адрес электронной почты: vniinmash@gostinfo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 108823, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, помещение 233; ОГРН: 1025007509570, телефон: +7(495) 926-22-69, адрес электронной почты: info@paritet.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет», место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108823, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9

ПРОДУКЦИЯ

Кабель силовой огнестойкий на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ номинальной частотой 50 Гц с медными однопроволочными жилами, с числом жил от 2 до 5, с номинальным сечением жил 1,5; 2,5; 4; 6 мм², с двухслойной изоляцией из керамизирующей кремнийорганической резины и термопластичной композиции, не содержащей галогенов, в наружной оболочке (защитном шланге) или без него из: поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: КППВГнг(A)-FRLS, КППВКнг(A)-FRLS, КППВКШнг(A)-FRLS; термопластичной композиции, не содержащей галогенов, марок: КПППГнг(A)-FRHF, КПППКнг(A)-FRHF, КПППКШнг(A)-FRHF; поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КППВГнг(A)-FRLSLTx, КППВКнг(A)-FRLSLTx, КППВКШнг(A)-FRLSLTx, изготавливаемый по ТУ 3500-029-39793330-2015 «Кабели силовые огнестойкие с изоляцией из кремнийорганической резины на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний: от 06.10.2025 №№ 393/С, 394/С, 395/С, выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр РОСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21OY92); от 30.09.2025 №№ 12107/РС, 12108/РС, 12109/РС, выданных Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН28), акта о результатах анализа состояния производства от 16.09.2025 № С200825-1, оформленного органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АЯ04); эксперт-аудитор, подписавший акт анализа состояния производства: Грибова Елена Евгеньевна. Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункты 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9), ТУ 3500-029-39793330-2015 «Кабели силовые огнестойкие с изоляцией из кремнийорганической резины на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия» (пункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11 (кроме коэффициента поверхностной плотности оплетки), 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.5.1 таблица 5 (пункты 1, 2, 3, 4), 1.5.2 таблица 6 (пункты 1, 2, 3), 1.6.1 таблица 7 (пункты 1, 2, 3), 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 2.3.2 таблица 9). Срок службы кабелей при соблюдении требования к условиям транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации – не менее 40 лет. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 6 (СХС) по ГОСТ 15150-69. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»: для «нг(A)-FRLS» – П16.1.2.2.2; для «нг(A)-FRLSLTx» – П16.1.2.1.2; для «нг(в)-FRHF» – П16.1.1.2.1. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции – 02.2025 года и прошедших испытания.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.10.2025

ПО 13.10.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Козловский Владимир Викторович

(Ф.И.О.)

Бондарев Игорь Алексеевич

(Ф.И.О.)