



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00042

Серия RU № 0059611

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ" улица Милкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614037. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 2379117, адрес электронной почты csk@permstandart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10.АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1033904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон тел. (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), факс (342)2-195-177, адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1 кВ марок: ВВГ, АВВГ, ВВГ-П, АВВГ-П, ВВГЭ, АВВГЭ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А), ПвВГ, АПвВГ, ПвВГ-П, АПвВГ-П, ПвВГЭ, АПвВГЭ, ВБШв, АВБШв, ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), ПвБШв, АПвБШв, ПвБШвнг(В), АПвБШвнг(В), ПвБШп, АПвБШп различных сечений. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.499-2010. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 09С-2014 от 20.03.2014, № 10С-2014 от 20.03.2014, № 11С-2014 от 20.03.2014 ИЛ ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.КЕ29 от 26.06.2013 до 20.07.2016;

сертификата соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИКС4.К00144 от 16.08.2013, сроком до 20.07.2014, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.13.ИКС4;

акта оценки возможности стабильного выпуска продукции в соответствии с ТУ 16-705.499-2010, ООО "Камский кабель" на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 № 27 от 06.06.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Допускается хранение кабелей на барабанах в общем виде на открытых площадках в климатических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Срок службы не менее 30 лет. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 08.06.2014 ПО 08.06.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. (уполномоченное
лицо органа по сертификации)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.С. Боршова
(подпись, фамилия)

Г.В. Желинина
(подпись, фамилия)