



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00630

№ ПС 011180

код ОК 034-2014: 27.32.10
код ТН ВЭД России: 8544 42

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН» (ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»). Место нахождения: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38. Место осуществления деятельности: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38. ОГРН: 1165258050154. ИНН: 5258128011. Телефон: +7(831)282-12-20. Адрес электронной почты: info@tehnocable.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН» (ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»). Место нахождения: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: площадка 1: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38; площадка 2: 603073, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д. 13. ОГРН: 1165258050154. ИНН: 5258128011. Перечень изготовителей компонентов ОКЛ см. Приложение бланк № ПС 008065

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ10.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (кабельные линии) систем противопожарной защиты – ОКЛ «ТехпроФлайн», выполненные по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025 и ТРМ-002-43000513-2025, в составе см. Приложения бланки №№ ПС 008066, ПС 008067, ПС 008068. Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». ТУ 27.32.13-005-43000513-2025 «Электропроводки (кабельные линии) систем противопожарной защиты – ОКЛ «ТехпроФлайн». Технические условия» п.п. 1.1-1.7. Время сохранения работоспособности электропроводок в условиях стандартного температурного режима пожара см. Приложения бланки №№ ПС 008069, ПС 008064.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы №№ КО30/1 от 19.06.2025, КО30/2 от 19.06.2025, КО30/3 от 19.06.2025, КО30/4 от 19.06.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Регистрационные документы, ТУ 27.32.13-005-43000513-2025 «Электропроводки (кабельные линии) систем противопожарной защиты – ОКЛ «ТехпроФлайн». Технические условия, ТРМ-002-43000513-2025 «Электропроводки (кабельные линии) систем противопожарной защиты – ОКЛ «ТехпроФлайн». Технический регламент по монтажу»

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 10.07.2026 ПО 16.11.2030

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00630

№ ПС 008065

Перечень изготовителей компонентов ОКЛ «ТехпрофЛайн» по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025

Наименование предприятия-изготовителя	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН» (ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»)). ОГРН: 1165258050154. ИНН: 5258128011	Место нахождения: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: площадка 1: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38; площадка 2: 603073, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д. 13. Телефон: +7(831) 282-12-20. Адрес электронной почты: info@tehnocable.ru
Акционерное общество «Марпосадкабель» (АО «Марпосадкабель»)). ОГРН: 1042135001600. ИНН: 2111006918	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 429570, Россия, Чувашская Республика, г.Маринский Посад, ул. Николаева, д. 93. Телефон: +7(499) 346-21-24. Адрес электронной почты: info@mpkabel.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Кросс Линк» (ООО «Кросс Линк»)). ОГРН: 1217700550583. ИНН: 9731085408	Место нахождения: 121353, Россия, г. Москва, Сколковское ш., д.31, стр.2, эт.5, помещ. 1, комн.14 (часть). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141401, Россия, Московская область, г. Химки, улица Рабочая, д. 2а. Телефон: +7(495) 784-66-07. Адрес электронной почты: eco@ecoplast.ru
Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»)). ОГРН: 5167746509739. ИНН: 7707377597	Место нахождения: 109316, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Волгоградский, д. 35, офис/этаж 615/6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601273, Владимирская область, Суздальский р-н, Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор. Телефон: +7(495) 969-27-20. Адрес электронной почты: promrukav@promrukav.ru
ООО «Форносовское научно-производственное предприятие «Гефест» (ООО «ФНПП «Гефест»)). ОГРН: 1034701900397. ИНН: 4716019874	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187022, Ленинградская область, Тосненский р-н, п.г.т. Форносово, ул. Промышленная, д. 1-Г. Телефон: +7(812) 600-69-11. Адрес электронной почты: office@gefest-spb.ru
ООО «Опытное производственное предприятие «ЭЛМЕТ» (ООО «ОПП «ЭЛМЕТ»)). ОГРН: 1067847154286. ИНН: 7814335697	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199178, г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 5-я линия, д.68, корп. 3, лит. Г. Телефон: +7(812) 323-31-11. Адрес электронной почты: info@elmetspb.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Технопром» (ООО «Технопром»)). ОГРН: 1097746690095. ИНН: 7731637278	Место нахождения: 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38. 248009, Россия, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 75. Телефон: +7(495) 662-53-18. Адрес электронной почты: mos@ostec.ru
Общество с ограниченной ответственностью «КМ-ПРОФИЛЬ» (ООО «КМ-ПРОФИЛЬ»)). ОГРН: 1085024001700. ИНН: 5024094889	Место нахождения: 143430, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный переулок, д.6, пом. 1, оф. 28. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143430, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный переулок, д.6. Телефон: +7(495) 981-00-64. Адрес электронной почты: info@km-profil.ru
Общество с ограниченной ответственностью «МАЙЕР» (ООО «МАЙЕР»)). ОГРН: 1175074008383. ИНН: 5048046588	Место нахождения: 142300, Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д.2, ком. 14. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142305, Московская область, г. Чехов, д. Сергеево, влд.1. Телефон: +7(495) 201-51-41. Адрес электронной почты: info@mayerfix.ru

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбиц

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00630

№ ПС 008066

Состав ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025

1 Кабели:

1.1. Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, для систем охранной и пожарной сигнализации, с медными или медными лужеными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами (индексы «Л», «М», «МЛ») сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом жил из ряда (2; 4), числом пар до 2, на напряжение до 130 В и до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок КПСнг(A)-FRLS, КПС-Пнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS, КПССнг(A)-FRLS, КПСС-Пнг(A)-FRLS, КПССЭнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRLSLTx, КПС-Пнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСС-Пнг(A)-FRLSLTx, КПССЭнг(A)-FRLSLTx, КПСнг(A)-FRHF, КПС-Пнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRHF, КПССнг(A)-FRHF, КПСС-Пнг(A)-FRHF, КПССЭнг(A)-FRHF по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020 (изготовитель – ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»);

1.2. Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 мм² до 4,0 мм², на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ переменного тока частотой 50 Гц, марок ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF по ТУ 27.32.13-002-43000513-2021 (изготовитель – ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»);

1.3. Огнестойкие силовые кабели, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 мм² до 120 мм², на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, марок ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020 (изготовитель – АО «Марпосадкабель»);

1.4. Огнестойкие контрольные кабели, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 37 номинальным сечением от 0,5 мм² до 120 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, КГВнг(A)-FRLS, КГВЭнг(A)-FRLS, КГВБШнг(A)-FRLS, КГВБШнг(A)-FRLSLTx, КГВнг(A)-FRLSLTx, КВВГнг(A)-FRLSLTx, КВВГЭнг(A)-FRLSLTx, КГВЭнг(A)-FRLSLTx, КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020 (изготовитель – АО «Марпосадкабель»).

2 Распределительные коробки:

2.1. Огнестойкие пластиковые коробки для электропроводки серии JBS, VJB/JBS, JBL, MB по ТУ 3464-014-52811541-2016 (изготовитель – ООО «Кросс Линк» (Экопластм);

2.2. Огнестойкие металлические коробки для электропроводки серии SMB по ТУ 27.33.13-017-52811541-2020 (изготовитель – ООО «Кросс Линк» (Экопластм);

2.3. Коробки монтажные огнестойкие марки КМ-О по ТУ 3449-005-70631050-2009 (изготовитель – ООО «ФНПП «Гефест»);

2.4. Коробки огнестойкие серии FR по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукавм);

2.5. Коробки коммутационные огнестойкие марки МЕТА 7403-Х по ФКЕС 423142.131 ТУ (изготовитель – ООО «ОПП «ЭЛИМЕТ»).

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00630

№ ПС 008067

Состав ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025

3 Кабеленесущие элементы:

- 3.1. Лотки металлические лестничные, лотки металлические листовые перфорированные, лотки металлические листовые неперфорированные, лотки металлические проволочные для прокладки кабеля с аксессуарами по ТУ 25.11.23-001-63774458-2020, ТУ 25.11.23-002-63774458-2022 (изготовитель – ООО «Технопром» (OSTEC™));
- 3.2. Лотки металлические лестничные, лотки металлические листовые перфорированные, лотки металлические листовые неперфорированные, лотки металлические проволочные для прокладки кабеля с аксессуарами по ТУ 3449-001-29437321-2013 (изготовитель – ООО «КМ-ПРОФИЛЬ» (Система КМ™));
- 3.3. Лотки металлические лестничные, лотки металлические листовые перфорированные, лотки металлические листовые неперфорированные, лотки металлические проволочные для прокладки кабеля с аксессуарами по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019 (изготовитель ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.4. Трубы гибкие гофрированные для электромонтажных работ (ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ) с аксессуарами по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-007-52715257-2017, ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, ТУ 27.90.12-001-52715257-2018 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.5. Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ (ПВХ-90, ПП, ПА, ПНД, ПЛЛ – серии HFR, HFFRLS) с аксессуарами по ТУ 3464-001-56625002-2001 (изготовитель – ООО «Кросс Линк» (Экопласт™));
- 3.6. Трубы гладкие жесткие для электромонтажных работ (ПВХ) с аксессуарами по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.7. Трубы гладкие жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ (ПВХ-90, ПНД – серии RG HFR) с аксессуарами по ТУ 3464-004-56625002-2004 (изготовитель – ООО «Кросс Линк» (Экопласт™));
- 3.8. Кабельные каналы (короба монтажные) для электромонтажных работ с аксессуарами по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.9. Кабельные каналы серии MEX, INSTA, ARC-LAN из электроизоляционного материала с аксессуарами по ТУ 3464-002-56625002-2002 (изготовитель – ООО «КРОСС ЛИНК» (Экопласт™));
- 3.10. Каналы кабельные металлические оцинкованные ККМО с аксессуарами по ТУ 3449-006-70631050-2009 (изготовитель – ООО «ФНПП «Гефест»);
- 3.11. Рукава металлические РЗ-Ц с аксессуарами по ТУ 22-5570-83 (изготовитель – ООО «ФНПП «Гефест»);
- 3.12. Рукава металлические гибкие РЗ, Р4, рукава металлические гибкие в изоляции с аксессуарами по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.13. Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75;
- 3.14. Трос стальной (DIN 3055).

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбий

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00630

№ ПС 008068

Состав ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025

4 Монтажные системы и крепежные элементы:

- 4.1. Элементы монтажной системы (система подвесов, крепеж и метизы по каталогу ООО «Технопром» (OSTEC™);
- 4.2. Элементы монтажной системы (система подвесов, крепеж и метизы по каталогу ООО «КМ-ПРОФИЛЬ» (Система КМ™);
- 4.3. Элементы монтажной системы (система подвесов, крепеж и метизы по каталогу ООО «НЕПТУН» (Промрукав™);
- 4.4. Крепеж-скоба однолапковая СМО d8-d63 мм; крепеж-скоба двухлапковая СМД d8-d65 мм; крепеж-скоба однолапковая без отверстий СМО d16-d32 мм; крепеж-скоба двухлапковая без отверстий СМД d16-d32 мм; крепеж-скоба с круглым отверстием d 6,5 мм для анкер-клина СМО d16-d26 мм; хомут FRIP-25, FRIP-40, FRIP-60; лента монтажная FR IP 0,7x20 мм; хомут трубный d11-d66 мм; стяжки кабельные стальные СКС 7,9x(150-1000) мм, 12x(200-1000) мм; стяжки кабельные стальные СКС-2 7,9x(450-1000) мм, 12x(500-1200) мм (Промрукав™);
- 4.5. Скоба оцинкованная с одним отверстием d8-d50; скоба оцинкованная с двумя отверстиями d14-d50; скоба оцинкованная для монтажного пистолета однолапковая d16-d32; скоба оцинкованная для монтажного пистолета двухлапковая d16-d20; скоба оцинкованная для монтажного пистолета для кабельного канала 9x11, 14x11, 17x18; лента перфорированная; хомут из нержавеющей стали 4,6x152, 4,6x 200, 4,6x300; хомут трубный металлический с гайкой M8 d16-d66, монтажная пластина/плата 87x75x18 (Экопласт™);
- 4.6. Скоба металлическая однолапковая СМО d8-d63 мм; скоба металлическая двухлапковая СМД d8-d63 мм; скоба металлическая однолапковая под монтажный пистолет СМО d6-d63 мм; скоба металлическая двухлапковая под монтажный пистолет СМД d8-d63 мм (MAYER™);
- 4.7. Лента армированная (жесткая) с защитными слоями из стеклоткани 15 x 140, КФСТ.750260.001 (ООО «ФНПП «Гефест»);
- 4.8. Метизная продукция: универсальный металлический дюбель MUD, стальной оцинкованный шуруп, стальной оцинкованный саморез с прессшайбой, саморез острый с редким шагом, стальной дюбель-гвоздь забиваемый HD, анкер забивной, дюбель-гвозди по бетону (для монтажного газового пистолета), дюбель Молли с винтом, заклепка резьбовая, винт с полусферической головкой и прессшайбой DIN 967, дюбель-хомут КФСТ.735322.041, дюбель-хомут «клоп» КФСТ.735322.048, шпилька резьбовая DIN 975/976, саморез-шпилька, гайка с насечкой DIN 6923. гайка DIN 934, гайка соединительная DIN 6334, шайба DIN 9021, шайба DIN 125;
- 4.9. Элементы крепления троса: болт анкерный для концевой фиксации тросов; зажимы для тросов Duplex, Simplex, зажим для тросов (DIN 741), натяжная муфта (талреп) (DIN 1480), коуш (DIN 6899), рым-болт (DIN 580), рым-гайка (DIN 582).

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00630

№ ПС 008069

**Время сохранения работоспособности ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025
в условиях стандартного температурного режима пожара**

Назначение кабелей и обозначение нормативного документа	Тип поверхности крепления	Время сохранения работоспособности ОКЛ, мин., не менее									
		Варианты монтажа ОКЛ «ТехпрофЛайн»									
		В металлических кабельных лотках	В трубах из электроизоляционного материала	В кабельных каналах из электроизоляционного материала	В кабельных каналах металлических	В рукавах металлических	В трубах стальных	Кабели, проложенные открытым способом	Скрытая прокладка* (в штробах)	В обхват металлических конструкций*	Тросовая подвеска**
Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, для систем охранной и пожарной сигнализации, с медными жилами или медными лужеными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами (индексы «Л», «М», «МЛ») номинальным сечением от 0,2 мм ² до 2,5 мм ² , с числом жил из ряда (2; 4), числом пар до 2, на напряжение до 130 В и до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц	кирпич, бетон и аналогичные им (в т.ч. газобетон)	81	81	81	81	81	81	81	77	69	50
	сэндвич-панели	-	68	68	68	68	68	68			
	конструкции на основе гипсовых плит и цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ®	-	53	53	53	53	53	53			
	конструкции на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов	-	50	50	50	50	50	50			
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 мм ² до 4,0 мм ² , на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ переменного тока частотой 50 Гц	кирпич, бетон и аналогичные им (в т.ч. газобетон)	106	106	106	106	106	106	106	125	91	64
	сэндвич-панели	-	70	70	70	70	70	70			
	конструкции на основе гипсовых плит и цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ®	-	64	64	64	64	64	64			
	конструкции на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов	-	63	63	63	63	63	63			

Примечания:

- рабочее напряжение кабелей в составе ОКЛ соответствует номинальному напряжению по ТУ на кабели;
- огнестойкие распределительные коробки могут применяться в составе ОКЛ для токоведущих жил кабелей сечением до 16 мм² включительно;
- для вариантов монтажа «скрытая прокладка», «в обхват металлических конструкций», «тросовая подвеска» понятие «тип поверхности крепления» не применяется;

* - в том числе с применением труб из электроизоляционного материала с аксессуарами и труб стальных с аксессуарами;

** - в том числе с применением гибких гофрированных труб из электроизоляционного материала с аксессуарами.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбинш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00630

№ ПС 008064

**Время сохранения работоспособности ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025
в условиях стандартного температурного режима пожара**

Назначение кабелей и обозначение нормативного документа	Тип поверхности крепления	Время сохранения работоспособности ОКЛ, мин., не менее											
		Варианты монтажа ОКЛ «ТехпрофЛайн»											
		В металлических кабельных лотках	В трубах из электроизоляционного материала	В кабельных каналах из электроизоляционного материала	В кабельных каналах металлических	В рукавах металлических	В трубах стальных	Кабели, проложенные открытым способом	Скрытая прокладка* (в штробах)	В обхват металлических конструкций*			
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 мм ² до 120 мм ² , на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, изготавливаемые по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020	кирпич, бетон и аналогичные им (в т.ч. газобетон)	100	100	100	100	100	100	100					
	сэндвич-панели	-	66	66	66	66	66	66					
	конструкции на основе гипсовых плит и цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ®	-	62	62	62	62	62	62	104	91	74		
	конструкции на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов	-	62	62	62	62	62	62					
Кабели контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 37 номинальным сечением от 0,5 мм ² до 120 мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, изготавливаемые по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020	кирпич, бетон и аналогичные им (в т.ч. газобетон)	92	92	92	92	92	92	92					
	сэндвич-панели	-	70	70	70	70	70	70					
	конструкции на основе гипсовых плит и цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ®	-	64	64	64	64	64	64	100	90	70		
	конструкции на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов	-	60	60	60	60	60	60					

Примечания:

- рабочее напряжение кабелей в составе ОКЛ соответствует номинальному напряжению по ТУ на кабели;
- огнестойкие распределительные коробки могут применяться в составе ОКЛ для токоведущих жил кабелей сечением до 16 мм² включительно;
- для вариантов монтажа «скрытая прокладка», «в обхват металлических конструкций», «тросовая подвеска» понятие «тип поверхности крепления» не применяется;
- * - в том числе с применением труб из электроизоляционного материала с аксессуарами и труб стальных с аксессуарами;
- ** - в том числе с применением гибких гофрированных труб из электроизоляционного материала с аксессуарами.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далбин

(подпись)

Е.О. Варлаков

