ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.АД38.В.00218/26

Серия RU № 0600380

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, помещение 1, комната №26. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016. Номер телефона: +7 (495) 274-01-01. Адрес электронной почты: info@serconsrus.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 210036, Республика Беларусь, город Витебск, Московский проспект, 94-Б
Телефон: 0212480120 Адрес электронной почты: info@vikab.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 210036, Республика Беларусь, город Витебск, Московский проспект, 94-Б

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или с защитным шлангом из полиэтилена, в том числе с герметизирующими элементами, с броней из стальных оцинкованных лент, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц, марок (согласно приложению - бланк № 1100854 на 1 листе). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-277-98 «Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 9108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С 12 - 2026, С 12/1 - 2026 от 02.04.2026 года, выданных Электротехнической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц BY/112 2.0963).
Акта о результатах анализа состояния производства № 10.03.2026-1 от 18.03.2026, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Беспалов Александр Витальевич .
паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" разделы 1-6 и 9-11, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 12.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.05.2026 **ПО** 30.04.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сундукова Неонилла Геннадьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Блохин Владимир Геннадьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 152.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.АД38.В.00218/26

Серия RU № 1100854

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 9108	Кабели силовые, с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или с защитным шлангом из полиэтилена, в том числе с герметизирующими элементами, с броней из стальных оцинкованных лент, на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц, марок:	ТУ 16.К71-277-98 «Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ. Технические условия»
	- АПвВГнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS с числом жил 1 номинальным сечением жил от 4 до 1000 мм² включительно; с числом жил 3, 4 номинальным сечением жил от 4 до 400 мм² включительно; с числом жил 2, 5 номинальным сечением жил от 4 до 240 мм² включительно; - АПвБШвнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS с числом жил 3, 4 номинальным сечением жил от 4 до 400 мм² включительно; с числом жил 2, 5 номинальным сечением жил от 4 до 240 мм² включительно; - АПвБШп(г), ПвБШп(г) с числом жил 3, 4 номинальным сечением жил от 4 до 400 мм² включительно; с числом жил 5 номинальным сечением жил от 4 до 240 мм² включительно	
	Примечание: 1) Индекс (г) обозначает наличие в конструкции герметизирующих элементов	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сундукова Неонилла Геннадьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Блохин Владимир Геннадьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 152.