



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02427/26

Серия **RU** № **0599438****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАККОР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, муниципальный округ Басманный вн. тер. г., улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1.
Основной государственный регистрационный номер: 1037718045320.
Телефон: +78007007554. Адрес электронной почты: office.moscow@daccord.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАККОР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, муниципальный округ Басманный вн. тер. г. улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, 30-й Инженерный проезд, дом 5, корпус 1.
Основной государственный регистрационный номер: 1037718045320.

ПРОДУКЦИЯ

Короба кабельные с крышками, из электроизоляционного материала на основе композиции ПВХ, для электромонтажных работ, торговой марки Legrand, типоразмеры согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №1099648), выпускаемые в соответствии с ТУ 3449-010-70221582-2021 «КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-1048/11-2021 от 18.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 378-СС/07-2021 от 14.07.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №1099649). Минимальная температура при хранении и транспортировке -25 °С, срок службы 20 лет, срок хранения в упаковке изготовителя - 2 года со дня изготовления. Выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00650/21 дата выдачи 24.11.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.01.2026

ПО 23.11.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02427/26

Серия **RU** № **1099648**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3925 90 200 0	Короба кабельные с крышками, из электроизоляционного материала на основе композиции ПВХ, для электромонтажных работ, торговой марки Legrand: серии DLPlus, типоразмеры: 20x12,5 (артикул 030008), 40x20 (артикул 030027), 60x16 (артикул 030026), 75x20 (артикул 030033); серии DLP, типоразмеры: 35x80 (артикул 010411) с крышкой (артикул 010521), 35x105 (артикул 010463), 50x80 (артикул 010419), 50x105 (артикул 010429), 50x150 (артикул 010427), 65x150 (артикул 010433) с крышками (артикулы 010521, 010524) и несущей перегородкой (артикул 010473); с разделительной перегородкой (артикул 010582).	ТУ 3449-010-70221582-2021 «КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цицилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.02427/26

Серия **RU** № **1099649**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009 для кабельных коробов серии DLPlus, типоразмеры: 20x12,5 (артикул 030008), 40x20 (артикул 030027), 60x16 (артикул 030026), 75x20 (артикул 030033); серии DLP, типоразмеры: 35x80 (артикул 010411) с крышкой (артикул 010521), 35x105 (артикул 010463), 50x80 (артикул 010419), 50x105 (артикул 010429), 50x150 (артикул 010427); - изделия обладают стойкостью к распространению горения при одиночной прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009 для кабельных коробов серии DLP, типоразмер: 65x150 (артикул 010433) с крышками (артикулы 010521, 010524) и несущей перегородкой (артикул 010473).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидлов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)