

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00375/26

Серия **RU** № **0586985**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭлПром». ОГРН: 1156027002229. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: улица Пушкина, дом 125, город Новоржев, Новоржевский район, Псковская область, 182440, Российская Федерация. Телефон: (499) 460-05-47, адрес электронной почты: info@rik1.online.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭлПром». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Пушкина, дом 125, город Новоржев, Новоржевский район, Псковская область, 182440, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Провода одножильные для стационарной прокладки, с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение 220 В (для сетей 220/380 В) и 380 В (для сетей 380/660 В), марок: ПАВ сечением от 2,5 мм² до 240,0 мм². Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-003-24117095-2020 «Провод для стационарной прокладки в электрических цепях, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2608-08 от 14.08.2026, № 2608-09 от 14.08.2026, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0461ТС/АП от 19.08.2026 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой и Алексеем Юрьевичем Царевым. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия» (п.п. 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1 таблица 1 (п.п. 7, 8), 2.6.2, 2.6.5, 2.7.7, 5.1.1); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, проводов марок: ПАВ 1х4-220 с 24.07.2026; ПАВ 1х25мк-380 с 22.07.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.08.2026 **ПО** 18.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Юрий Вячеславович Герасимов

(Ф.И.О.)

Сергей Николаевич Красницкий

(Ф.И.О.)