МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Заместителю генерального
директора по качеству
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
Павлову Е.С.

Улица Лесная, 10, г. Бийск,
Алтайский край, 659300,
тел. +7 3854 44 90 45,
факс +7 3854 44 90 70,
E-mail: mail@sa-biysk.ru

18.10.2022 №944дп-14-2-7

На № б/н от 22. 08. 2022
О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что аксессуары для извещателя пожарного аспирационного ИПА:

- клипса, код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 100 0, предназначенная для установки наклейки с калиброванными отверстиями на воздухозаборный трубопровод аспирационного извещателя;
- наклейка с калиброванными отверстиями, код ТН ВЭД ЕАЭС 4821 10 100 0, предназначенная для установки на клипсы при монтаже воздухозаборного трубопровода аспирационного извещателя;
- капилляр, код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 39 000 8, предназначенный для скрытой установки воздухозаборных труб аспирационной системы или для забора воздуха из замкнутого объема;
- наклейка на капилляр, код ТН ВЭД ЕАЭС 4821 10 100 0, предназначенная для установки на капилляр при монтаже воздухозаборного трубопровода аспирационного извещателя;
- фильтр ИПА, код ТН ВЭД ЕАЭС 4821 39 200 9, предназначенный для тонкой очистки газовоздушной смеси, поступающей в измерительную камеру аспирационного извещателя;
- фильтр для заборного отверстия, код ТН ВЭД ЕАЭС 4821 39 200 9, предназначенный для защиты от пыли воздухозаборных отверстий и труб аспирационной системы;
- утройство для продувки, предназначенное для автоматизированного удаления пыли с внутренних стенок и заборных отверстий трубопровода аспирационной системы,

производства ЗАО «ПО «Спецавтоматика», не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

Срок действия данного письма до 01.09.2023.

Начальник института Д.М. Гордиенко

Клюкин Алексей Валерьевич
(495) 521-27-92