



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00386/26

Серия RU № 0586996

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «АЛЮР». ОГРН 1026000899100. Место нахождения (адрес юридического лица): улица Гоголя, дом 3Б, город Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация, 182115. Адрес места осуществления деятельности: улица Гоголя, дом 3Б, город Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация, 182115. Телефон: 8(81153)91525. Факс: 8(81153)91786. Адрес электронной почты: info@alur.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «АЛЮР». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Гоголя, дом 3Б, город Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация, 182115. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Гоголя, дом 3Б, город Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация, 182115.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с токопроводящими жилами из сплава алюминия, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, число жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением токопроводящих жил от 2,5 мм² до 240 мм² включительно, с товарным знаком «ЭЛЕКОНД», марок: АсВВГнг(А)-LS, АсВВГ-Пнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-489-2016 «Провода и кабели с пластмассовой изоляцией с токопроводящими жилами из сплава алюминия. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

учтенный экземпляр
РЕГИСТР. № 3753

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2610-07 от 05.10.2026, № 2610-08 от 05.10.2026, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 430 от 28.09.2026, выданного ООО ЦИКП «Волга-тест», регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0468ТС/АП от 07.10.2026 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Аллой Алексеевной Тиняевой и Сергеем Николаевичем Красницким. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (пп. 5.2.1.1; 5.2.1.3-5.2.1.12; 5.2.1.14; 5.2.1.17; 5.2.2.1-5.2.2.3; 5.2.2.5; 5.2.2.6; 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3; 5.2.5.1 (пп. 1, 2, 4, 6, 7 табл.11); 5.2.5.2 (пп. 1, 2, 4, 6, 7 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.3); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пп. 5.3; 5.4, 5.6). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в ЭД, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабелей марок АсВВГ-Пнг(А)-LS 3х40к(Н, РЕ)-0,66 с 14.09.2026, АсВВГнг(А)-LS 5х70мс(Н, РЕ)-1 с 11.09.2026

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.10.2026 ПО 06.10.2031
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Д.И. Г. (подпись)
М.П. (подпись)

М.П.

Диана Геннадьевна Герасимова

(Ф.И.О.)

Маргарита Юрьевна Герасимова

(Ф.И.О.)