



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ45.Н000011

№ _____

№ ИС 009173

Срок действия с 20.05.2024 г. по 19.05.2029 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 22.21.21

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КМ - профиль» (ООО «КМ - профиль»)
ОГРН: 1085024001700. Адрес: 143430, г. Московская область, г. Красногорск, рабочий поселок Нахабино, вокзальный переулок, д. 6, пом 1/28. Телефон: 8 (495) 981-00-64, адрес электронной почты: info@km-profil.ru

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «КМ - профиль» (ООО «КМ - профиль»)
ОГРН: 1085024001700. Адрес: 143430, г. Московская область, г. Красногорск, рабочий поселок Нахабино, вокзальный переулок, д. 6, пом 1/28. Телефон: 8 (495) 981-00-64, адрес электронной почты: info@km-profil.ru

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: info@motech.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Труба гофрированная ПНД лёгкая с зондом трудногорючая безгалогенная (HFFRLS) серии FIREFORT арт. KM-FRTG диаметром от 16 до 50 мм выпускаемые по ТУ 22.21.21-021-84386795-2024.

Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ГОСТ 28779-90 "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания". Класс FV (ПВ) 0

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протокол испытаний № 014/24-С от 02.05.2024 г., ИЛ «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ42 до 20.12.2026 г. Акт анализа состояния производства № 014-АП/ДБ от 22.04.2024 г., ОС «МОСТЕХНОРУС» ООО «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетенции № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г.

Представленные документы: ТУ 22.21.21-021-84386795-2024

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев

