

Тип (В х 65 х S)	Высота лотка, мм	L, мм	B1, мм	Масса, кг
ОТЗРН 75 х 65 х 1,5	65	559	76	2,69
ОТЗРН 75 х 65 х 1,0				1,88
ОТЗРН 100 х 65 х 1,5		584	101	3,06
ОТЗРН 100 х 65 х 1,0				2,11
ОТЗРН 150 х 65 х 1,5		634	151	3,92
ОТЗРН 150 х 65 х 1,0				2,61
ОТЗРН 200 х 65 х 1,5		684	201	4,86
ОТЗРН 200 х 65 х 1,0				3,34
ОТЗРН 250 х 65 х 1,5		734	251	5,94
ОТЗРН 250 х 65 х 1,0				4,04
ОТЗРН 300 х 65 х 1,5		784	301	7,14
ОТЗРН 300 х 65 х 1,0				4,85
ОТЗРН 400 х 65 х 1,5		884	401	9,90
ОТЗРН 400 х 65 х 1,0				6,68
ОТЗРН 500 х 65 х 1,5		984	501	13,09
ОТЗРН 600 х 65 х 1,5		1084	601	16,79

ПАСПОРТ
ОТЗРН В х 65. 000 ПС
Отвод тройниковый замковый
для разворота трассы вниз
ОТЗРН В х 65 х S

г.Курган

Отвод тройниковый замковый для разворота трассы вниз ОТЗРН Вх65хS

- 1 Назначение**

1.1 Отвод тройниковый замковый для разворота трассы вверх применяется для разветвления отводов кабельных линий и изменения направления трассы вверх на 90° . Соединяется с прямыми секциями винтовыми соединениями.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, УЗ, УХЛ1.

Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных. Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.
- | Класс стойкости | Толщина покрытия, мкм | Метод нанесения покрытия | Указать в маркировочных данных |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 3 | св. 12 до 19 | предварительно | оц 3 |
| 3а | от 4 до 12 | оцинкованный | оц |
| 4 | до 24,5 | лист | оц 4 |
| 5 | минимум 45 | с погружением | г/ц 5 |
| 6 | минимум 55 | после | г/ц 6 |
| 7 | минимум 70 | изготовления | г/ц 7 |
| 8 | минимум 85 | ГОСТ 9.307 | г/ц 8 |
- Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: В1х310хL, масса: см.таблицу

- 3 Сведения о сертификации**

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

- 4 Требования безопасности**

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.

4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:

 - механическими свойствами;
 - применением противокоррозионной защиты;
 - соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

- 5 Указания по применению**

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

- 6 Условия хранения и транспортировки**

6.1 Упакованные лотки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

- 7 Утилизация**

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.

7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
- 8 Гарантийные обязательства**

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.
- 9 Сведения о рекламациях**

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.
- 10 Адрес изготовителя**

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие ОТЗРН Вх65хS изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

Комплектация: лоток - 1 шт.; винт М6 - 20 шт.; гайка М6 - 20 шт.; шайба 6 плоская - 40 шт. (рис.1); шайба 6 гровера - 20 шт. (рис.1); шайба заземляющая - 40. (рис.2); проводник заземляющий - 1шт.

