

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ
СВЕТОВОЙ

КОП-220П (с ИРП)

ТУ 26.30.50-004-50856982-2020

**ПАСПОРТ,
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Сертификат соответствия
№ RU C-RU.ПБ74.В.00063/20

Санкт-Петербург

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Оповещатель пожарный световой КОП-220П (с ИРП) (в дальнейшем - оповещатель) предназначен для информирования людей посредством информации, отображенной на информационном поле изделия с постоянной световой подсветкой текста или пиктограммы.

1.2 Оповещатель пожарный комбинированный КОП-220П (с ИРП) является восстанавливаемым изделием.

1.3 Запись изделия при его заказе и в документации: «Оповещатель пожарный световой КОП-220П (с ИРП) , ТУ 26.30.50-004-50856982-2020», где КОП - условное наименование; 220 – величина номинального напряжения электропитания, добавленный индекс «П» после 220 указывает на то, что материал рамки корпуса из пластмассы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1	Номинальное напряжение электропитания переменного тока, В	220
2	Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В	от 187 до 253
3	Ток, потребляемый оповещателем в режиме подсветки информационного поля, мА	не более 20
4	Потребляемая мощность, Вт	не более 0,3
5	Максимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, °С	55
6	Минимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, °С	10
7	Относительная влажность при 40°С, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, %	93
8	Степень защиты оболочки, IP	41
9	Синусоидальная вибрация (устойчивость) соответствует требованиям	ГОСТ Р 2803
10	Электрическая прочность и сопротивление изоляции соответствует требованиям	ГОСТ Р 52931
11	Электромагнитная совместимость соответствует требованиям	ГОСТ Р 53325-2012
12	Уровень промышленных помех создаваемый оповещателем соответствует требованиям	ГОСТ Р 53325-2012
13	Пожарная безопасность соответствует требованиям	ГОСТ Р МЭК 60065 (подраздел 4.3, 11.2.)
14	Электробезопасность соответствует требованиям	ГОСТ Р 505713, ГОСТ Р 12.2.007.0
15	Средний срок службы оповещателя, лет	не менее 10
16	Габаритные размеры изделия, мм	300x100x25
17	Масса изделия, кг	не более 0,4
18	Время работы оповещателя при отсутствии 220В, час.	не менее 4
19	Применяемая акк/бат.- 6F22 напряжением 8,4 В . шт.	1

1.	Оповещатель пожарный световой КОП-220П (с ИРП), шт.	
2.	Паспорт, Руководство по установке и Руководство по эксплуатации, на 10 шт.	1

Соответствует(ют) требованиям ФЗ РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53325-2012 (раздел-6), ТУ 26.30.50-004-50856982-20019 и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Отметка ОТК (контролера)

Дата изготовления

Дата продажи

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со дня изготовления

Примечание: При наличии паспорта изделия и заполненных таблиц №1 и №2.

	Цель включе-	Продол-	Наработка, час	Подпись
--	--------------	---------	----------------	---------

[illegible]

Дата и				Причина	Должность, фами-
--------	--	--	--	---------	------------------

Дата и время отказа изделия	Отработано, час	Характер неисправности	Причина неисправности	Принятые меры по устранению неисправности	Подпись ответственного за устранение неисправности