

Тип	Ширина лотка, мм	Масса, кг
	В	
ЛМЗГ 80х80х3000х0,8	80	4,41
ЛМЗГ 80х80х3000х1,0		5,51
ЛМЗГ 80х80х3000х1,2		6,62
ЛМЗГ 80х80х3000х1,5		8,27
ЛМЗГ 100х80х3000х0,8	100	4,80
ЛМЗГ 100х80х3000х1,0		6,02
ЛМЗГ 100х80х3000х1,2		7,17
ЛМЗГ 100х80х3000х1,5		9,03
ЛМЗГ 150х80х3000х0,8	150	5,72
ЛМЗГ 150х80х3000х1,0		7,14
ЛМЗГ 150х80х3000х1,2		8,57
ЛМЗГ 150х80х3000х1,5		10,71
ЛМЗГ 200х80х3000х0,8	200	6,65
ЛМЗГ 200х80х3000х1,0		8,31
ЛМЗГ 200х80х3000х1,2		9,98
ЛМЗГ 200х80х3000х1,5		12,47
ЛМЗГ 250х80х3000х0,8	250	7,58
ЛМЗГ 250х80х3000х1,0		9,48
ЛМЗГ 250х80х3000х1,2		11,37
ЛМЗГ 250х80х3000х1,5		14,22
ЛМЗГ 300х80х3000х0,8	300	8,54
ЛМЗГ 300х80х3000х1,0		10,65
ЛМЗГ 300х80х3000х1,2		12,78
ЛМЗГ 300х80х3000х1,5		15,98
ЛМЗГ 400х80х3000х0,8	400	10,40
ЛМЗГ 400х80х3000х1,0		12,99
ЛМЗГ 400х80х3000х1,2		15,59
ЛМЗГ 400х80х3000х1,5		19,49
ЛМЗГ 500х80х3000х1,2	500	18,40
ЛМЗГ 500х80х3000х1,5		23,00
ЛМЗГ 600х80х3000х1,2	600	21,22
ЛМЗГ 600х80х3000х1,5		26,53

Лоток монтажный замковый глухой ЛМЗГ В х 80 х 3000 х S

1 Лоток предназначен для прокладки в нем проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой проводке кабелей.

2 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;
- изделия с лакокрасочным покрытием - У2; УХЛ4.

3 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных. Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	от 10 до 18	предварительно оцинкованный лист	оц
3а	св.18 до 40		оц 3а
3б	св.40 до 60		оц 3б
3в	от 5 до 10		оц 3в
5	не менее 45	с погружением после изготовления ГОСТ 9.307	г/ц 5
5а	от 40 до 120		г/ц
6	не менее 55		г/ц 6
7	не менее 70		г/ц 7
8	не менее 85		г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

4 Габариты изделия , масса : см. таблицу

5 Технические условия: ТУ25.11.23-070-01394366-2019

6 Руководство по эксплуатаии: 25.11.23-070-01394366-2019РЭ

7 Комплект: лоток - 1шт.

8 Дата изготовления

Номер партии

Изделие соответствует требованиям

Нач. ОТК

Начальник ОТК

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ

ЛМЗГ В х 80х3000.000 ПС

Лоток монтажный замковый
глухой
ЛМЗГ В х 80 х3000хS

г. Курган

