

Назначение

Предназначены для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных и промежуточно-угловых опорах. Применяются с кронштейнами и крюками различных типов (максимальный диаметр крюка 22 мм). Зажимы имеют элемент ограниченной прочности. Изготавливаются по ТУ 3449-005-52819896-2010.

Тех. характеристики

Наименование	Номинальное сечение несущей жилы, мм²	Разрушающая нагрузка, кН, не менее	Масса, кг, не более
PS 1500.1	16–120	12,0	0,16