

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ ШОУ-1Э

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-1Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50Гц напряжением до 1 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых предохранителей.

Допустимые рабочие температуры от -45°C до +40°C.

Относительная влажность воздуха до 98% при +25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес штанги, кг, не более	0,8
Изолирующая часть, мм	380
Рукоятка, мм	120
Длина штанги, мм	630
Габаритные размеры штанги в упаковке, мм	700x100x60
Параметры штанги соответствуют ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-003-64478006-2015	

УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью).

1.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны изолирующей части высотой не менее 5 мм.

1.3. Штанга работает без заземления каких-либо его частей во всех электроустановках.

1.4. Конструкция штанги отвечает требованиям “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М.2003 г.

ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям ТУ 3414-003-64478006-2015 и ГОСТ 20494-2001.

Штанга выдержала испытание напряжением 3 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-1Э № _____ пригодна для применения в эл. установках напряжением 1 кВ.

Дата испытания “ ____ ” _____ 201 г.

Испытание производил _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.3. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001, ТУ 3414-003-64478006-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.4. Гарантийный срок службы - 18 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

5.5. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы.

5.6. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с момента изготовления штанги.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия хранения и транспортирования штанг в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать категории 2 по ГОСТ 15150. В части воздействия механических факторов условия транспортирования должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216.

Хранение штанг осуществляют в упакованном виде, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и растворителей. Группа условий хранения 2, ГОСТ 15150.