

Назначение

Предназначены для замера напряжения, закорачивания или защитного заземления линии с использованием устройств для закорачивания типа UZK-5, UZK-6, UZK-7, M5D, M6D, M7D, устройств заземления типа UZM или универсальных устройств закорачивания и заземления UZMK-5, UZMK-6, UZMK-7 при проведении работ на ВЛИ. Устанавливаются на токопроводящих и нулевых жилах СИП на весь срок службы линии (обычно в ее начале и конце). Для доступа к бронзовому штекерному контакту с фиксатором снимается изолирующая заглушка. Штекерный контакт имеет отверстие для проверки отсутствия напряжения.

Возможность фиксации нижней части зажимов ключом S17 облегчает затяжку болтов.

Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.

Тех. характеристики

Наименование	Номинальное сечение жилы , мм ²	Размер головки под ключ, мм	Масса, кг, не более	Кол-во в упаковке, шт.
ZVZ 481 ZVZ 481 M*	16-150	13	0,23	30