КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД-САЛЬНИК

Паспорт
YSA40.001.1

1. Основные сведения об изделии

1.1 Кабельный ввод-сальник товарного знака IEK (далее - сальник) предназначен для ввода электрических проводов и кабелей в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки с целью защиты проводников от механического повреждения, защиты самой электроустановки от попадания пыли и влаги в местах ввода.

1.2 Условия эксплуатации:

– температура окружающей среды от минус 40 до плюс 60 °С;

– относительная влажность воздуха не более 80 %. Допускается относительная влажность воздуха 98 % при температуре плюс 40 ºС.

2. Технические данные

2.1 Основные технические характеристики сальника приведены в таблице 1.

2.2 Основные размеры сальников приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

Таблица 1

Параметр	Значение
Материал сальника	пластикат ИО45-12
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP54
Цвет	RAL 9010 (белый), RAL 7035 (серый), RAL 9005 (черный)
Срок службы, лет	15




Рисунок 1 – Основные размеры сальника

Таблица 2

Наименование	Размеры, мм					
	ØD	ØD1	Ød	Ød1	h	H
Сальник d=20мм (Дотв.бокса 22мм)	15,5	4,0	28	22	2,5	16,0
Сальник d= 25мм (Дотв.бокса 27мм)	19,5	5,0	33	27	3,5	18,5
Сальник d= 25мм (Дотв.бокса 32мм)	24,5	6,3	38	32	3,5	19,5
Сальник d=32мм (Дотв.бокса 37мм)	31,5	8,0	43	37	3,5	20,5
Сальник d=40мм (Дотв.бокса 49мм)	39,5	10,0	55	49	3,5	22,0

3. Комплектность

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество в групповой упаковке, шт. (экз.)				
	Сальник d=20мм (Дотв.бокса 22мм)	Сальник d= 25мм (Дотв.бокса 27мм)	Сальник d= 25мм (Дотв.бокса 32мм)	Сальник d=32мм (Дотв.бокса 37мм)	Сальник d=40мм (Дотв.бокса 49мм)
Сальник	100	100	100	50	100
Паспорт	1				

4. Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию сальника должны производиться с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 При нормальных условиях хранения и эксплуатации сальника не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

4.3 Сальник является неремонтопригодным изделием и в случае поломки по истечении гарантийного срока подлежит утилизации.

4.4 По истечении срока службы изделие утилизировать.

5. Правила монтажа и эксплуатации

5.1 Монтаж сальника должен осуществляться при температуре от минус 15 до плюс 40 °С.

5.2 В течение всего срока эксплуатации должны проводиться периодические осмотры сальника с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

6. Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование сальника допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных сальника от механических повреждений, загрязнений и влаги, при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.

6.2 Хранение сальника в осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %. Допускается хранение при относительной влажности 98 % и температуре плюс 40 °С.

6.3 Утилизация сальника производится путем передачи в специализированные предприятия для переработки вторичного сырья.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации сальника – 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Издание 4

МП