

РАСЧЕТНЫЕ МАССЫ КАБЕЛЕЙ ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS

Число и номинальное сечение токопроводящих жил	Расчетная масса кабеля, кг/км	Электрическое сопротивление 1км жилы при температуре 20, не более, Ом	Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом	Допустимые токи односек замыкания кабелей, кА	Допустимые токовые нагрузки, А
2*1,5 ок-0,66	71,34	12,1	12	0,17	21
2*2,5 ок-0,66	94,04	7,41	10	0,27	27
2*4 ок-0,66	133,07	4,61	10	0,43	36
2*6 ок-0,66	176,15	3,08	9	0,65	46
2*10 ок-0,66	278,25	1,83	7	1,09	63
2*1,5 ок-1	81,17	12,1	12	0,17	21
2*2,5 ок-1	104,66	7,41	10	0,27	27
2*4 ок-1	151,44	4,61	10	0,43	36
2*6 ок-1	196,08	3,08	9	0,65	46
2*10 ок-1	286,04	1,83	7	1,09	63
3*1,5 ок-0,66	100,26	12,1	12	0,17	21
3*2,5 ок-0,66	133,87	7,41	10	0,27	27
3*4 ок-0,66	191,54	4,61	10	0,43	36
3*6 ок-0,66	255,56	3,08	9	0,65	46
3*10 ок-0,66	407,14	1,83	7	1,09	63
3*1,5 ок-1	114,54	12,1	12	0,17	21
3*2,5 ок-1	149,33	7,41	10	0,27	27
3*4 ок-1	196,08	4,61	10	0,43	36
3*6 ок-1	286,04	3,08	9	0,65	46
3*10 ок-1	418,59	1,83	7	1,09	63