



ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

Тип двигателя:

Зав.№: SZ

Монтажное исполнение IM:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электродвигатель соответствует требованиям технического регламента **ТР ТС 004/2011** и
☐ **ГОСТ 31606-2024** / ☐ **ГОСТ IEC 60034-1**, а также технической документации Изготовителя.
Электродвигатель испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки

Подпись и штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВКЕ

Электродвигатель законсервирован и упакован. Условия хранения электродвигателей — 2 (С)
по ГОСТ 15150.
Срок консервации — 3 года.

Дата упаковки

штамп

Внимание!

Разборка и ремонт электродвигателей в период действия гарантийного срока без согласования с Изготовителем не допускается, за исключением случаев демонтажа элементов конструкции, необходимого для пополнения смазки и предусмотренного Руководством по эксплуатации.

ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электродвигатель.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Шпонка.....	1 шт. (для исполнения IM...2 – 2шт.)
Защитный колпачок.....	1 шт. (для исполнения IM...2 – 2шт.)
Руководство по эксплуатации ЭМШ.3Ф.РЭ.01-2024.....	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры электродвигателя указаны на паспортной табличке, закрепленной на станине электродвигателя.

Полные технические характеристики, габаритные и монтажно-присоединительные размеры приведены в Техническом Каталоге продукции (доступны на www.szemo.ru). Руководство по эксплуатации - ЭМШ.3Ф.РЭ.01-2024.

При отличии электродвигателя от серийного – дополнительная техническая информация указана в Приложении к данному Паспорту.

Внимание!

Перед подключением электродвигателя к питающей сети необходимо проверить соответствие напряжения и частоты питающей сети номинальному напряжению и частоте электродвигателя, используя информацию на паспортной табличке.

Измерение и оценку вибраций электродвигателей следует проводить строго в соответствии с ГОСТ IEC 60034-14.

Если в электродвигателе установлен роликовый подшипник, то для нормальной работы подшипникового узла, на вал должна действовать радиальная нагрузка.

Если установлен радиально-упорный подшипник, то для его нормального функционирования к валу электродвигателя должно быть приложено осевое усилие, имеющее строго определенное направление.

В электродвигателях малой мощности ток холостого хода может достигать значений 90% тока номинального, что вызвано насыщением магнитной цепи в режиме холостого хода. При этом электродвигатель обеспечивает заявленные технические характеристики, а указанное явление не является признаком брака.

При эксплуатации электродвигателя допустимое отклонение частоты питающей сети от указанной на паспортной табличке электродвигателя – 2,5 Гц. Иной диапазон частот разрешён только с письменного согласования Изготовителя.

Запрещается эксплуатация электродвигателя с номинальной мощностью 75 кВт и выше от частотного преобразователя без установки токоизолированного

ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие двигателя требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011 и указанному Государственному Стандарту, а также технической документации Изготовителя;
- Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение неисправностей возникших по вине Изготовителя, в пределах гарантийного срока, при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве по эксплуатации – **ЭМШ.ЗФ.РЭ.01-2024**;
- гарантийное обслуживание продукции производится уполномоченными Сервисными Центрами ООО «СЗЭМО «Завод Электромашина»;

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Условия действия гарантии:

- гарантия действует с момента передачи продукции Покупателю;
- продолжительность гарантии оговаривается в договоре поставки;
- стандартная гарантия действует не более двух лет со дня начала эксплуатации электродвигателя при гарантийной наработке 10 000 ч., но не более трёх лет с момента передачи продукции Покупателю;
- гарантия действует на территории РФ, если иное не оговорено в Договоре.

Порядок предъявления претензии на качество продукции:

• в случае выявления дефектов при приёмке продукции, либо в период действия гарантийного срока, Потребитель составляет акт с идентификационными данными электродвигателя (наименование, заводской №, дата выпуска, монтажное исполнение, напряжение питания и т.д.), описанием условий эксплуатации и предполагаемой причины и характера дефекта;

- претензия представляется в форме произвольного письма – претензии;
- неисправная продукция с письмом, актом рекламации и паспортом направляется Продавцу, для отправки в Сервисный Центр.

Условия гарантийного обслуживания продукции:

- гарантийное обслуживание производится Сервисным Центром безвозмездно для Потребителя, при условии признания претензии;
- гарантийный срок продляется на время ремонта;
- наличие паспорта, паспортной таблички и заполненного акта рекламации при гарантийном обслуживании обязательно.

Гарантия не распространяется на электродвигатели:

- имеющие механические повреждения;
- повреждённые в результате перевозки;
- повреждённые в результате нарушений условий хранения;
- повреждённые в результате нарушения условий эксплуатации;
- повреждённые в результате форс-мажорных обстоятельств;
- разбиравшиеся или ремонтировавшиеся без согласования Изготовителя.

Примечание:

- доставка электродвигателей в Сервисный Центр производится на условиях договора поставки;
- при признании претензии Потребителя необоснованной, ремонт производится за счет Потребителя, по расценкам Сервисного Центра.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Торговая организация _____

Адрес Продавца _____

Дата продажи _____ Подпись _____
(Заполняется Продавцом)

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Сервисный центр _____

Дата _____ Подпись _____
(Заполняется Сервисным Центром)Срок окончания гарантии _____
(с учетом времени нахождения в гарантийном ремонте)

М.П.