

Внешний трансформатор тока

~0,4 кВ, 50Гц

A
B
C
N

S1 S2

A

B

C

N

Нагрузка

После подключения
внешнего ТТ снять закоротку

S1 S2

C1 C2

Регулятор

QF1

QF2

1

2

n

