

GENERICA

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА ЗАБ

Краткое руководство по эксплуатации
UZA20.G.001.1

RU Основные сведения об изделии

Зажим анкерный типа ЗАБ товарного знака GENERICA (далее – зажим) предназначен для анкерного закрепления самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ. Зажим предназначен для использования как с алюминиевыми, так и с медными проводниками.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ

До начала работ принять меры безопасности, исключающие монтаж ВЛ под напряжением/потенциалом.

По истечении срока службы зажим подлежит утилизации.

Правила монтажа

Монтаж и обслуживание зажима должны производиться специально обученным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности, с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок» и наличием группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

Монтаж зажима рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.

Монтаж ЗАБ:

- отвинтить гайку зажима;
- завести жилы провода СИП в желоба губок зажима;
- затянуть гайку зажима;
- закрепить зажим на кронштейне на опоре или на стене здания;
- для демонтажа снять зажим с кронштейна на опоре или на стене здания;
- отвинтить гайку и извлечь провод из зажима.

EN Basic product data

The ZAB type anchor clamp of the GENERICA trademark (hereinafter referred to as the clamp) is designed for anchoring the self-bearing isolated wires (SIW) with voltage of up to 1 kV. The clamp is designed for use with both aluminum and copper conductors.

Safety measures

ATTENTION

Before starting work, take safety measures to prevent installation of overhead power lines under voltage/potential.

Dispose of the clamp at the end of its service life.

GENERICA

Installation rules

Installation and maintenance of the clamp should be carried out by specially trained personnel, who have been trained and have been assigned an electrical safety group of at least III up to 1000 V, in compliance with the "Requirements for Electrical Installations".

It is recommended to install the clamp at an ambient temperature of at least minus 20 °C.

The clamp installation:

- unscrew the clamp's nut;
- insert the SIW conductors into the grooves of the clamp's jaws;
- tighten the clamp's nut;
- fasten the clamp with the bracket to the pole or to the wall of the building;
- to dismantle, remove the clamp from the bracket on the pole or on the wall of the building;
- unscrew the nut and remove the wire from the clamp.



Бұйым туралы негізгі ақпарат

GENERICA тауар белгісінің ЗАБ типіндегі анкерлік қысқышы (бұдан әрі – қысқыш) өзін-көрнеуі 1 кВ-қа дейін өзі көтеретін оқшауланған сымдарды (ӨКОС) анкерлік бекітуге арналған. Қысқыш алюминий және мыс сымдармен бірге пайдалануға арналған.

Қауіпсіздік шаралары

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс басталғанға дейін көрнеулі/потенциалды ӨЖ монтаждауды болдырмайтын қауіпсіздік шараларын қолдану қажет.

Қызмет мерзімі өткеннен кейін қысқыш кәдеге жаратылуы керек.

Монтаждау ережелері





Қысқыш-ты монтаждауды және қызмет көрсетуді «Электр қондырғыларын орнату қағидаларының» талаптарын сақтай отырып, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамалықтан өткен, 1000 В-қа дейін электр қауіпсіздігі дәрежесі III-тен төмен емес арнайы оқытылған персонал жүргізуі тиіс. Қысқышты монтаждауды қысқыш-ты ортаның температурасы минус 20 °C-ден төмен емес кезде жүргізуді ұсынамыз.

Қысқыш-ты монтаждау:

- қысу сомынын бұрап алыңыз;
- СИП сымының тарамдарын қысу еріншігінің науасына кіргізіңіз;
- қысу сомынын тартыңыз;
- қысқышты тіреудегі кронштейнге немесе ғимараттың қабырғасына бекітіңіз;
- бөлшектеу үшін тіреудегі кронштейннен немесе ғимараттың қабырғасынан қысқышты шешіп алыңыз;
- сомынды бұрап алып, қысқыштан сымды шығарып алыңыз.

GENERICA

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер



Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы		Значение для типоразмера ЗАБ 4х16-35 / Value for ZAB 4x16-35 version / ЗАБ 4x16-35 типтік орындалымы үшін мәні
Минимальное сечение / Minimum cross-section / Минималды қимасы, mm ²		4x16
Максимальное сечение / Maximum cross-section / Максималды қимасы, mm ²		4x35
Усилие затяжки стяжного болта / Tightening torque of the tie bolt / Тартпалы бұранданы қатайту күші, N*m		22
Минимальная разрушающая нагрузка / Minimum breaking load / Минималды талқандау жүктемесі, kN		2,9
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 / Climatic and placement category according to 15150 MEMCT бойынша климаттық орындалым және орналастыру санаты		УХЛ1 / NF1
Комплектность / Completeness of set / Жиынтықтылық		Зажим – 1 шт. / Clamp – 1 pc. / Қысқыш – 1 дн. / Паспорт – 1 экз. / Passport – 1 copy / Паспорты – 1 дн.
Условия транспортирования и хранения / Transportation and storage conditions / Тасымалдау және сақтау шарттары	Транспортирование / Transportation / Тасымалдау	Любой вид крытого транспорта, защищающий изделие от грязи, влаги и ударных нагрузок / Any type of covered transport that protects the product from dirt, moisture and impact loads / Бұйымды былғаныштан, ылғалдан және соққы жүктемелерінен қорғайтын жабық көліктің кез келген түрі
	Хранение / Storage / Сақтау	Закрытые помещения с естественной вентиляцией / Closed spaces with natural ventilation / Табиғи желдетілетін жабық үйжайлар
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндейге жарамдылығы		Неремонтопригоден / Unrepairable / Жөндейге жарамайды
Утилизация / Disposal / Көдерге жарату		По требованиям законодательства стран реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale / Өткеру елінің аумағындағы заңнаманың талаптарына сәйкес
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл		30

* Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения. / The warranty is valid if the purchaser complies with the rules of operation, installation, transportation and storage. / Кепілдік сатып алушының пайдалану, монтаждау, тасымалдау және сақтау қағидаларын сақтаған кезде сақталады.

GENERICA

Габаритные и установочные размеры / Overall and mounting dimensions / Габариттік және орнату өлшемдері

