ВИЛКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ VX10-R-IP44Б, VX10-B-IP44 (B16-001 УХЛ3), VX11-B-IP44, VX11-R-IP44 (B16-002 УХЛ3)
ТУ BY 300541279.016-2010

Руководство по эксплуатации

Назначение

Вилки штепсельные разборные VX10-R-IP44Б, VX10-B-IP44 (B16-001 УХЛ3), VX11-B-IP44, VX11-R-IP44 (B16-002 УХЛ3) предназначены для присоединения электрических устройств с заземлением рассчитанных на максимальный ток 16 А к питающей сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Вилки предназначены для эксплуатации в отапливаемых и неотапливаемых закрытых помещениях при температуре от +40°С до -20°С.

Основные технические данные

Номинальное рабочее напряжение – 250 В
Номинальная частота питающей сети – 50 Гц
Номинальный ток – 16 А
Габаритные размеры, max – указаны в таблице1.
Масса, max – 0,05 кг
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP44

Таблица1.

Наименование	VX10-R-IP44Б, VX10-B-IP44 (B16-001 УХЛ3)	VX11-B-IP44, VX11-R-IP44 (B16-002 УХЛ3)
Габаритные размеры, max (мм)	105x42x42	102x50x42

Комплект поставки

Вилка в сборе 1 шт
Руководство по эксплуатации 1шт на 50 изделий

Подключение вилки

Подключение вилки должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.
Для подключения вилки необходимо:
- отвернуть винт и отделить корпус от вставки;
- подключить кабель к контактам вилки;
- установить вставку в корпус и закрепить винтом.

Требования безопасности

Подключение вилки должно производиться только к питающей сети переменного тока с заземлением напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Подключение вилки должно производиться только при отключенной питающей сети.

Подключение вилки должно производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности вилки необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Правила хранения и транспортирования

Вилки должны храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40°С до -50°С и относительной влажности до 95%. Срок хранения в упаковке изготовителя 2 года со дня изготовления. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Транспортирование должно производиться при температуре окружающей среды от +40°С до -50°С любым видом транспорта при условии защиты вилок от атмосферных осадков.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную работу вилок при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, или конечному потребителю.

Срок службы 10 лет. По истечению срока службы вилки утилизируются в соответствии с указанием местных органов власти.

Свидетельство о приемке

Вилки штепсельные VX10-R-IP44Б, VX10-B-IP44 (B16-001 УХЛ3), VX11-B-IP44, VX11-R-IP44 (B16-002 УХЛ3) соответствуют ТУ BY 300541279.016-2010 и прознанными годными для эксплуатации.

Дата изготовления _____ Представитель службы контроля предприятия _____
месяц, год

Штамп ОТК

Сделано в Беларуси

ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «Свет»
Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А
Тел. +375 212 36 66 32, факс +375 212 36 66 32