

9. Гарантии изготовителя.

Гарантию изготовителя (поставщика) определяет ГОСТ 17677 и составляет 36 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие технических параметров светильника действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

При обнаружении неисправностей в течение действия гарантии предприятие-изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену светильника.

Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей; наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки; поломках, вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением в электросети более чем указано в Таблице(п.2); стихийными бедствиями.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Для ремонта или замены светильника в период гарантийного срока требуется предоставить рекламацию с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие с Паспортом Производителю или авторизованному дилеру.

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня даты выпуска светильников Производителем, указанный в настоящем паспорте.

Адрес предприятия – изготовителя: 603033 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Вязниковская, д. 2-А, оф. 32 ООО «АТОН».

10. Утилизация.

Светильник не содержит токсичных материалов, а так же комплектующих, приносящих вред окружающей среде и требующих специальную утилизацию. Утилизацию светильников проводить обычным способом.

11. Свидетельство о приемке.

Светильник изготовлен и принят в соответствии с ТУ 27.40.39 – 026 – 89877285 – 2020 и признан годным для эксплуатации.

Продукция сертифицирована: сертификат соответствия № RU C-RU.HB26.B.00687/20

Наименования **Светильник светодиодный серии Медуза АТ-ДБП-__-__**

Дата изготовления _____ 20__ г. Контролер ОТК _____

Россия, г. Н.Новгород

ООО «Атон»

Светильник

СВЕТОДИОДНЫЙ

Серии Медуза

Инструкция по эксплуатации (паспорт)

АТ-ДБП-01-03

АТ-ДБП-01-06

АТ-ДБП-01-09

АТ-ДБП-01-12

АТ-ДБП-01-03 Lux

АТ-ДБП-01-06 Lux

АТ-ДБП-01-09 Lux

АТ-ДБП-01-12 Lux

г. Н.Новгород

WWW.ATON-SVET.RU



1. Назначение

1.1. Светильник общего назначения АТ-ДБП (серийное производство) на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для жилых помещений, тамбуров, коридоров и др. Рассчитан для работы в сетях переменного тока 176-264В, 50 Гц ($\pm 2\%$). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598.1.

2. Технические характеристики


Параметр	АТ-ДБП-01-03 (АТ-ДБП-01-03 Lux)	АТ-ДБП-01-06 (АТ-ДБП-01-06 Lux)	АТ-ДБП-01-09 (АТ-ДБП-01-09 Lux)	АТ-ДБП-01-12 (АТ-ДБП-01-12 Lux)
Частота тока	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Номинальное напряжение	176-264В	176-264В	176-264В	176-264В
Мощность, не более	5 Вт	6 Вт	9 Вт	12 Вт
Цветовая температура	5000 °К	5000 °К	5000 °К	5000 °К
Световой поток	650 Лм	840 Лм	1100 Лм	1500 Лм
Температура эксплуатации	-10+40 °С (-60+40°С)	-10+40 °С (-60+40°С)	-10+40 °С (-60+40°С)	-10+40 °С (-60+40°С)
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4 (УХЛ2)	УХЛ4 (УХЛ2)	УХЛ4 (УХЛ2)	УХЛ4 (УХЛ2)
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20 (IP54)	IP20 (IP54)	IP20 (IP54)	IP20 (IP54)
Масса светильника не более	0,22 кг	0,22 кг	0,22 кг	0,22 кг
Срок службы светильников	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах $\pm 10\%$.

Светильники пригодны для непосредственной установки на любую плоскую горизонтальную или вертикальную поверхность.

3. Габаритные размеры светильника.

Габаритные размеры (ДхШхВ) – 143х121х21 мм



4. Состав изделия

Конструкция корпуса светильника выполнена из штампованной стали. Оптическая часть выполнена из поликарбоната толщиной 2 мм.

5. Комплект поставки.

5.1. Светильник в сборе, шт.

5.2. Паспорт (инструкция по эксплуатации), экз. 1

5.3. Упаковка, шт. 1

6. Условия эксплуатации.

Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”, ПУЭ.

Светильник рассчитан на работу в сетях переменного тока с напряжением от 176 до 264В и частотой 50Гц с колебаниями, установленными ГОСТ 32144-2013.

Изделие может устойчиво работать при изменении напряжения в сети в диапазоне от 176 до 264В.

Запрещается эксплуатация светильника в режимах и условиях, отличающихся от вышеуказанных.

7. Подключение и обслуживание.

Подключение и обслуживание светильника должны производить лица, имеющие допуск на право обслуживания электроустановок напряжением до 1000В.

Цветовая маркировка проводов: белый – фазный провод, белый – нейтральный провод, зеленый (желто-зеленый) – заземляющий провод. Подключение светильника к питающей сети производится согласно схеме на рисунке 1.




Рисунок 1.

Эксплуатация светильника без заземления корпуса **недопустима**. Заземление выполняется по ГОСТ 12.1.030.

Выполнение любых работ внутри светильника, а так же эксплуатация без рассеивателя **не допускается**.

ВНИМАНИЕ! Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо производить ТОЛЬКО при отключенной электрической сети.

Осмотр и чистку светильника производить по мере необходимости, но не реже 1 раза в год с применением мягкой ветоши, смоченной в слабом мыльном растворе.

8. Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение светильника должно производиться в упаковке производителя, при этом должны быть приняты меры предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих разрушение упаковки и коррозию частей светильника.

Условия транспортирования светильника в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды – группе условий 4 по ГОСТ 15150.