**ООО "КЕВ-РУС"**

Тел. +7 (495) 632 02 17 www.kr-drive.ru

## Паспорт качества

| | |
|---|---|
| Обозначение кабеля | KR AUTOMATION КПЛК |
| Число и сечение жил | 2x0,75+4(2x0,2) |
| Нормативный документ | ТУ 27.32.13-007-88837898-2022 |
| Длина | 0 м |
| Напряжение | 300\500 В |
| Дата | |
| Номер барабана | 0 |

### *Протокол приемо-сдаточных испытаний*

| Наименование параметра | Нормативный документ | Требуемые | Фактические |
|---|---|---|---|
| Толщина изоляции, мм | ТУ 27.32.13-007-88837898-2022 | Ø0,75 номин. - 0,6 | 0,52 |
| | | Ø0,75минимум - 0,44 | |
| | | Ø0,2 номин. - 0,2 | 0,21 |
| | | Ø0,2минимум - 0,18 | |
| Толщина оболочки, мм | ТУ 27.32.13-007-88837898-2022 | L1 - 1;<br>L2 - 0,9;<br>L3 - 1,5 | L1 - 1,17;1,37<br>L2 - 1,3<br>L3 - 1,89;1,83 |
| Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, при температуре 20 °С, Ом/км | ТУ 27.32.13-007-88837898-2022 | Ø0,75 не более 26,0 | 23,44 |
| | | Ø0,2 не более 95,0 | 84,44 |
| Электрическое сопротивление изоляции, при температуре 20 °С, МОм*км | ТУ 27.32.13-007-88837898-2022 | Ø0,75 не менее 20 | 776 |
| | | Ø0,2 не менее 1000 | 4850 |
| Испытание переменным напряжением 2000 В промышленной частоты 50 Гц | ТУ 27.32.13-007-88837898-2022 | Ø0,2 номин. - 0,2 | Выдержал без пробоя |
| Проверка отделяемости оболочки от изоляции жил | ТУ 27.32.13-007-88837898-2022 | СООТВЕТСТВУЕТ | |

Соответствует нормативному документу ТУ 27.32.13-007-88837898-2022

Представитель ОТК _____ ФИО _____

Подпись