



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Герметизированные
свинцово-кислотные
аккумуляторные батареи
CSB (серия GP1272 F2)**

**Производитель
CSB**

**Поставщик
АО «ТД «Электротехмонтаж»**

Содержание:

1. Назначение
2. Технические характеристики
3. Комплектация
4. Маркировка
5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание
6. Гарантийные обязательства
7. Свидетельство о приёмке

1. Назначение

Аккумуляторы CSB серии GP (**GP1272 F2**) предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания (UPS).

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики аккумулятора GP1272 F2:

GP1272 F2 - Спецификация					
Кол-во элементов в блоке	Номинальное напряжение (В)	Вес, (кг)	Электролит: абсорбированная серная кислота	Максимальный ток разряда, (5 сек)	Внутреннее сопротивление, (мОм)
6	12	2,4	Технология «AGM»	130А	23.0
Номинальная емкость			7,2 Ач при 20-часовом разряде до U _{кон} 1,75 В/Эл при 25°С.		
Диапазон рабочих температур			Разряд: от -15°С до +50°С	Заряд: от -15°С до + 40°С. (с температурной компенсацией)	
Оптимальная рабочая температура			25°С		
Напряжение подзаряда: Буферный режим Циклический режим			13,5 - 13,8 В при 25°С. 14,4 – 15,0 В при 25°С.		
Максимальный ток заряда			2,16 А		
Ток короткого замыкания			276 А		
Самосохраняемость			Батареи CSB серии GP могут храниться до 6 месяцев при 25°С без подзаряда. При более высокой температуре хранения интервал хранения без заряда сокращается.		
Саморазряд			3% в месяц при 25°С.		
Выводы			F2		
Срок службы, (при 25°С): Буферный режим Циклический режим			до 5 лет до 260 циклов при 100% разряде		
Габаритные размеры, мм длина ширина высота/высота (макс.)			150.9±2 64.8±1 94.3±1/98.6±1		

3. Комплектация (определяется контрактом или заказом)

аккумуляторная батарея	-	_____
упаковка	-	_____
технический паспорт	-	_____

4. Маркировка

На корпусе:

- марка аккумулятора
- тип электрохимической системы
- модель аккумулятора
- величина напряжений и максимального тока заряда
- номинальное напряжение и номинальная ёмкость (C_{20})
- производитель
- дата производства

5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание

Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание аккумуляторов производится в соответствии с Руководством по монтажу, вводу в эксплуатацию и эксплуатации герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей CSB.

6. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель и компания-поставщик гарантируют соответствие качества аккумуляторов CSB (серия GP1272 F2) требованиям Технических условий при соблюдении покупателем условий и правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- механических повреждений и наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения;
- воздействия непреодолимой силы (пожаров, стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля завода-изготовителя и компании-поставщика);
- самовольного ремонта или внесения конструктивных изменений (вмешательства в конструкцию изделий);
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или действиями третьих лиц.

Гарантийный срок эксплуатации – ____ месяцев со дня продажи.

7. Свидетельство о приёме

Аккумуляторная батарея CSB серия GP1272 F2 заводской № _____ соответствует требованиям технических условий, нормативных документов ГОСТ 12.2.007.12-88 согласно Декларации о соответствии РОСС _____ от «__» _____ 201__ г., произведена в соответствии с Международными стандартами качества ISO 9001 и ISO 14001 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи:

“ ____ ” _____ 202 ____ г.

М.П.