Тип	B,мм	S, мм	Масса, кг
НЛЗ 20х10 - П3,0	200	1,5	9,90
		1,2	7,97
		1,0	6,64
НЛЗ 25х10 - П3,0	250	1,5	10,08
		1,2	8,11
		1,0	6,76
НЛЗ 30х10 - П3,0	300	1,5	10,56
		1,2	8,48
		1,0	7,07
НЛЗ 40х10 - П3,0	400	1,5	11,00
		1,2	8,83
		1,0	7,36
НЛЗ 50х10 - П3,0	500	1,5	12,00
		1,2	9,60
НЛЗ 60х10 - П3,0	600	1,5	12,63
		1,2	10,10

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ

НЛЗ ВхНх3,0. 000 ПС

Секция прямая замковая

НЛЗ Вх10-П3,0

г.Курган

Секция прямая замковая НЛЗ Вх10-П3,0

1 Назначение

1.1 Несущие лотки замковые (НЛЗ) служат для прокладки на них проводов и кабелей и устанавливаются на сборных кабельных конструкциях, элементах строительных и технологических конструкций и подвесках НЛ-ПВ.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УХЛ1, УТ1,5, У3.
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных. Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно	оц 3
3а	от 4 до 12	оцинкованный	оц
4	до 24,5	лист	оц 4
5	минимум 45	с погружением	г/ц 5
6	минимум 55	после	г/ц 6
7	минимум 70	изготовления	г/ц 7
8	минимум 85	ГОСТ 9.307	г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 100хВх3120, масса: см.таблицу

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.

4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:
- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные лотки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.

7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие НЛЗ Вх10-П3,0 изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

Комплектация: лоток- 1шт, соединитель- 2шт,винт М6 - 8шт, гайка М6- 8шт, шайба плоская 6 - 16шт. (рис.1), шайба гровера 6 - 8шт. (рис.1), шайба заземляющая - 16шт. (рис.2).

Рис.1



Исп. УТ1,5, УХЛ1.

Рис.2



Исп. У3

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: