



119602, г. Москва,
ул. Покрышкина, 7

Информационное письмо

по отличию номинального давления, указанного на корпусе балансировочного клапана MVI серии BL.210, от номинального давления, указанного в технической документации на клапан.

Настоящим письмом технический отдел компании MVI сообщает, что балансировочные клапаны MVI серии BL.210 (они же Cimberio CIM 787R) типоразмера от 1/2" до 2" имеют номинальное давление PN 25 бар.

По информации от инженеров технической поддержки компании Cimberio, ранее балансировочные клапаны CIM 787R имели номинальное давление PN 20 бар. Было изготовлено определенное количество корпусов с такой маркировкой номинального давления. Позже эти же клапаны успешно прошли испытания для PN 25 бар. Конструкция балансировочного клапана не изменилась, но корпуса со старой маркировкой остались на складе завода Cimberio. Корпусы со старой маркировкой были использованы при сборке новых балансировочных клапанов на PN 25 бар.

По этой причине в некоторых партиях могут попадаться балансировочные клапаны с маркировкой PN 20.

С уважением,

Технический отдел ООО «ЭМВИАЙ»

Александр Тисарев А.С.

