H₂Oxy

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

Обезличенная информационная версия · Протокол № 33294 / 245

МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЯ	ИСТОЧНИК ВОДЫ
Московская область, Раменское, посёлок Спартак	**Водопровод**

Все показатели исходного исследования

№	Показатель	Результат	Норматив[1]	Единица	Метод испытаний
1	Железо общее	0,17	0,3	мг/дм³	МВИ 01.1:1.4.2:2.18-05
2	Нитраты	0	45	мг/дм³	ФР.1.31.2005.01774
3	Электропроводность	747	Не норм.	мкСм/см	ПНД Ф 14.1:2:114-97
4	Хлор свободный	0	0,3–0,5	мг/дм³	ГОСТ Р 18190-72
5	Перманганатная окисляемость	2,1	5,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Нитриты	0	3,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
7	Хлориды	39	350,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
8	Щёлочность свободная	0	0,5–6,5**	ммоль/дм³	ГОСТ Р 52963-2008
9	Карбонаты	292	Не норм.	мг/дм³	ГОСТ Р 52963-2008
10	Общая щёлочность	4,9	0,5–6,5**	ммоль/дм³	ГОСТ Р 52963-2008
11	Гидрокарбонаты	301	30–400,0**	мг/дм³	ГОСТ Р 52963-2008
12	Жёсткость общая	11,5	7,0	°Ж	ГОСТ Р 52407-2005
13	Водородный показатель (pH)	7,1	6,0–9,0	ед. pH	ФР.1.31.2005.01774
14	Мутность	0,4	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
15	Цветность	1	20	град.	ГОСТ Р 52769-2007
16	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
17	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Марганец	0,04	0,1	мг/дм³	ГОСТ Р 52180-2003
19	Сульфаты	48	500,0	мг/дм³	ГОСТ Р 52964-2008
20	Нефтепродукты	<0,01	0,1	мг/дм³	МУК 4.1.1262-03
21	Аммиак (по азоту)	<0,1	2,0	мг/дм³	МВИ 01.1:1.2.4.16-05
22	Характер запаха	Отсутствует	Не норм.	—	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
23	Минерализация (сухой остаток)	377	1000,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:114-97

[1] Нормативы и методы указаны в соответствии с исходным протоколом. Обозначения * и ** сохранены из оригинала.

Документ является обезличенным воспроизведением результатов исследования. Не заменяет оригинал лабораторного протокола.