

Чек-лист оценки доступности магазина формата «у дома»

Объект: _____

Дата: «__» _____ 202__ г.


Инспектор (ФИО, должность): _____

1. Входная группа и крыльцо

Параметр проверки	Требование / Норматив	Статус (соответствует / нет)
Высота порога	Дверной порог не превышает высоту 1,4 см (14 мм).	
Доступность перепадов высот	Лестница, одиночные ступени дублируются стационарными, откидными или пороговыми пандусам.	
Кнопка вызова персонала	Если установка пандуса технически невозможна, установлена работающая кнопка на высоте 0,85–1 м от земли.	
Перила на лестнице	При наличии лестницы установлены поручни (оптимально диаметром 30-50 мм)	

2. Двери и визуальная доступность

Параметр проверки	Требование / Норматив	Статус (соответствует / нет)
Ширина дверного проема	В открытом состоянии ширина проема составляет не менее 90 см.	



Усилие открывания двери	Доводчик отрегулирован так, чтобы дверь можно было открыть без сверхусилий.	
Маркировка ступеней	Первая и последняя ступени лестницы выделены желтой контрастной полосой для слабовидящих.	
Маркировка прозрачных преград	На стеклянных дверях наклеены контрастные желтые круги на 2х уровнях: верхний 1,3 – 1,4 м (рассчитан на взрослых пешеходов, в том числе слабовидящих); нижний 0,9 – 1,0 м (рассчитан на людей, передвигающихся на креслах-колясках, и детей).	

3. Внутреннее пространство (Торговый зал)

Параметр проверки	Требование / Норматив	Статус (соответствует / нет)
Ширина проходов	Расстояние между торговыми стеллажами составляет не менее 90 см (оптимально от 120 см).	
Отсутствие барьеров	В проходах нет нагромождения коробок, препятствующих проезду детской или инвалидной коляски.	

Итоговое заключение

Выявленные нарушения и риски:

Рекомендации по устранению:

Подпись проверяющего: _____ / _____ /