



**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Минэнерго и ЖКХ Самарской области)

443010, г. Самара, ул. Самарская, 146А

☎ 214-75-01

E-mail: energo@samregion.ru

www.minenergo.samregion.ru

03.07.2026 № МЭЖКХ/4056-исх

№

На № _____ от _____

Заместителю председателя
первичных организаций партии
«Единая Россия», помощнику
сенатора от Самарской области,
депутату Думы г.о.Самара

М.А. Максимову

копия: Главе сельского поселения
Верхняя Подстепновка

А.С. Канабееву

Уважаемый Максим Александрович!

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, рассмотрев Ваш запрос от 05.06.2026 № 70 по результатам встречи с жителями села Преображенка сельского поселения Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области, на которой было озвучено коллективное обращение граждан по вопросу частых отключений электроснабжения и необходимости модернизации электроподстанции, питающей данный населенный пункт, сообщает следующее.

Электроснабжение потребителей села Преображенка осуществляется от ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Придорожная и относится к 3 категории надежности электроснабжения. Указанная электроустановка находятся на балансе и техническом обслуживании Волжского РЭС Волжского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» (далее - Филиал).

В 2026 году по вышеуказанному адресу, в границах балансовой и эксплуатационной ответственности Филиала, зафиксировано 10 перерывов электроснабжения, по причине аварийных отключений при неблагоприятных погодных условиях и проведения внеплановых работ. Фактическая суммарная длительность отключений составила 31 час 51 минута, что не превышает допустимых значений по длительности прекращений электроснабжения для потребителей 3-й категории надежности электроснабжения (Согласно п. 31.6 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ

от 27.12.2004 № 861, допустимое число часов отключений в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд).

Техническое обслуживание и ремонт электроустановок, питающих село Приображенка, производится своевременно в соответствии с представленными утвержденными графиками.

Дополнительно сообщаем, что в целях обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей села Преображенка согласно утвержденной инвестиционной программы Филиала в 2027-2028 гг. запланирована реконструкция сети 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП (самонесущий изолированный провод) и установкой новой трансформаторной подстанции.

Заместитель министра

П.Л. Токмак