



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AB24.B.04860

Серия RU № 0477865

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭнерго»
Место нахождения: Россия, 142306, Московская область, город Чехов, Симферопольское шоссе, дом 2.
Основной государственный регистрационный номер: 1125048000340
Телефон: +74957270638. Адрес электронной почты: info@segmentenergo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭнерго»
Место нахождения: Россия, 142306, Московская область, город Чехов, Симферопольское шоссе, дом 2.

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные многожильные, в том числе парной скрутки, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, на напряжение 0,5/0,75 кВ, марок (см. приложение бланк № 0316682). Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-003-17648068-2014 "Кабели монтажные не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,5/0,75кВ"

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 55НВО-01/2017, 56НВО-01/2017 от 18.01.2017 года. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВО1. Акта о результатах анализа состояния производства № 5059 от 26.12.2016 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «Стандарт-Тест», регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016. Сертификата соответствия требованиям Пожарной Безопасности № C-RU.ПБ.57.В.03501 от 27.12.2016 по 26.12.2019, выданного ОС "ПожСтандарт", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности", ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) "Жиры токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.01.2017 ПО 17.01.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Козийчук Лина Васильевна

Блохин Владимир Владимирович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AB24.B.04860 Лист 1

Серия RU № 0316682

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544	Кабели монтажные многожильные, в том числе парной скрутки, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, на напряжение 0,5/0,75 кВ, марок: МКШ; МККШ; МКШМ; МКШнг(А); МККШнг(А); МКШМнг(А); МКШнг(А)-ХЛ; МККШнг(А)-ХЛ; МКШМнг(А)-ХЛ; МКШнг(А)-LS; МККШнг(А)-LS; МКШМнг(А)-LS; МКШнг(А)-FRLS; МККШнг(А)-FRLS; МКШМнг(А)-FRLS; МКШнг(А)-LSLTx; МККШнг(А)-LSLTx; МКШМнг(А)-LSLTx; МКШнг(А)-FRLSLTx; МККШнг(А)-FRLSLTx; МКШМнг(А)-FRLSLTx; МКШнг(А)-HF; МККШнг(А)-HF; МКШМнг(А)-HF; МКШнг(А)-FRHF; МККШнг(А)-FRHF; МКШМнг(А)-FRHF; МКЭШ; МКЭКШ; МКЭШМ; МКЭШнг(А); МКЭКШнг(А); МКЭШМнг(А); МКЭШнг(А)-ХЛ; МКЭКШнг(А)-ХЛ; МКЭШМнг(А)-ХЛ; МКЭШнг(А)-LS; МКЭКШнг(А)-LS; МКЭШМнг(А)-LS; МКЭШнг(А)-FRLS; МКЭКШнг(А)-FRLS; МКЭШМнг(А)-FRLS; МКЭШнг(А)-LSLTx; МКЭКШнг(А)-LSLTx; МКЭШМнг(А)-LSLTx; МКЭШнг(А)-FRLSLTx; МКЭКШнг(А)-FRLSLTx; МКЭШМнг(А)-FRLSLTx; МКЭШнг(А)-HF; МКЭКШнг(А)-HF; МКЭШМнг(А)-HF; МКЭШнг(А)-FRHF; МКЭКШнг(А)-FRHF; МКЭШМнг(А)-FRHF; МКШВ; МККШВ; МКШВМ; МКШВнг(А); МККШВнг(А); МКШВМнг(А); МКШВнг(А)-ХЛ; МККШВнг(А)-ХЛ; МКШВМнг(А)-ХЛ; МКШВнг(А)-LS; МККШВнг(А)-LS; МКШВМнг(А)-LS; МКШВнг(А)-FRLS; МККШВнг(А)-FRLS; МКШВМнг(А)-FRLS; МКШВнг(А)-LSLTx; МККШВнг(А)-LSLTx; МКШВМнг(А)-LSLTx; МКШВнг(А)-FRLSLTx; МККШВнг(А)-FRLSLTx; МКШВМнг(А)-FRLSLTx; МКШВнг(А)-HF; МККШВнг(А)-HF; МКШВМнг(А)-HF; МКШВнг(А)-FRHF; МККШВнг(А)-FRHF; МКШВМнг(А)-FRHF; МКЭШВ; МКЭКШВ; МКЭШВМ; МКЭШВнг(А); МКЭКШВнг(А); МКЭШВМнг(А); МКЭШВнг(А)-ХЛ; МКЭКШВнг(А)-ХЛ; МКЭШВМнг(А)-ХЛ; МКЭШВнг(А)-LS; МКЭКШВнг(А)-LS; МКЭШВМнг(А)-LS; МКЭШВнг(А)-FRLS; МКЭКШВнг(А)-FRLS; МКЭШВМнг(А)-FRLS; МКЭШВнг(А)-LSLTx; МКЭКШВнг(А)-LSLTx; МКЭШВМнг(А)-LSLTx; МКЭШВнг(А)-FRLSLTx; МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx; МКЭШВМнг(А)-FRLSLTx; МКЭШВнг(А)-HF; МКЭКШВнг(А)-HF; МКЭШВМнг(А)-HF; МКЭШВнг(А)-FRHF; МКЭКШВнг(А)-FRHF; МКЭШВМнг(А)-FRHF Примечания: 1) в кабелях с общим экраном из медных проволок к обозначению марки добавляется индекс «эм» (например, МКЭШВ 3х2х1,0 эм); 2) в кабелях с парами, экранированными медными лужеными проволоками, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, и добавляется индекс «э» (например, МКЭШВ 6х(2х1,5)э); 3) в кабелях с парами, экранированными медными проволоками, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, и добавляется индекс «эм» (например, МКЭШВ 5х(2х0,75)эм); 4) в кабелях с парами, экранированными фольгированной пленкой, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, и добавляется индекс «Эал» (например, МКЭШВ 10х(2х0,75) Эал); 5) в кабелях в водоблокирующем элементе к обозначению марки кабеля добавляется индекс «вб» (например, МКЭШВ 3х2х0,5 вб); 6) кабели в оболочке из композиций, не содержащих галогенов, могут изготавливаться из материалов, стойких к воздействию солнечного света, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «УФ» (например, МКЭШВнг(А)-HF 3х2х1,5 УФ); 7) В кабелях с общим экраном из алюмофольгированной пленки к обозначению марки кабеля через пробел добавляется индекс «Эа» (например, МКЭШВ 4х2х1,0 Эа); 8) Кабели в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, могут изготавливаться из маслостойких материалов, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «МБ» (например, МКЭШВнг(А)-HF 7х2х1,5 МБ); 9) Для кабелей в хладостойком исполнении в обозначении марки кабеля добавляется «ХЛ» (например, МКЭШВнг(А)-HF-ХЛ 7х2х1,5).	ТУ 3581-003-17648068-2014

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))КОПИЯ
ВЕРНА

Козийчу Лина Васильевна

Блохин Владимир Владимирович

