



АЯ54



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им. В. Д. Шашина  
Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина  
75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835,  
313-531

экз. 1

### Паспорт качества № 879/Дог

#### Газ сжиженный углеводородный СТО 75.080-001-2021

Испытания проведены: Испытательная лаборатория сырья и продуктов газопереработки.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма			Результат испытания
			ПТ	ПБТ	БТ	
1	Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679-2019	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	<b>0,10</b>
	сумма пропана и пропилена		не менее 75,0	Не нормируется	Не нормируется	<b>0,028</b>
	в т.ч. пропилена		не менее 75,0	Не нормируется	Не нормируется	-
	сумма бутанов и бутиленов		Не нормируется	не более 60,0	нормируется не менее 60,0	<b>99,69</b>
2	Массовая доля Содержание сероводорода и меркаптановой серы	ГОСТ 22985-2017	не более 0,013	не более 0,013	не более 0,013	<b>0,0016</b>
	в т.ч. сероводорода		не более 0,009	не более 0,009	не более 0,009	<b>менее 0,0002</b>
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при: * температуре +45 °С температуре -20 °С	ГОСТ 28656-2019	не более 1,6 не менее 0,16	не более 1,6 -	не более 1,6 -	<b>0,39</b> -
4	Объемная доля жидкого остатка при 20 °С	СТО 75.080-001-2021 п. 9.2	не более 0,7	не более 1,6	не более 1,8	<b>менее 0,7</b>
5	Содержание свободной воды и щелочи	СТО 75.080-001-2021 п. 9.2	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	<b>отс</b>

Примечание :

\* Давление насыщенных паров сжиженных газов определяют только в зимний период для температур минус 20 С и минус 30 С.

Проба отобрана из Склад № 4; емкость: 76643626

Дата изготовления 17 апреля 2026 г.

Дата выдачи паспорта 17 апреля 2026 г.

Продукт соответствует СТО 75.080-001-2021 марка "БТ"

Начальник ОООП

подпись

Сулейманов Р. С.



Продукт соответствует СТО 75.080-001-2021 марка "БТ"



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им.В.Д.Шашина**  
**Управление "Татнефтегазпереработка"**

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт,  
12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. 1

**Приложение к паспорту качества № 879/Дог**  
**Газ сжиженный углеводородный СТО 75.080-001-2021**

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма			Результат испытания
			ПТ	ПБТ	БТ	
1	Массовая доля компонентов, %	ГОСТ 10679-2019				
	Изобутана		не нормируется	не нормируется	не нормируется	<b>0,642</b>
	Нормального бутана		не нормируется	не нормируется	не нормируется	<b>98,79</b>
	Сумма бутиленов		не нормируется	не нормируется	не нормируется	<b>0,254</b>
2	Плотность при 15 °С	ГОСТ 28656-2019	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	<b>584,0</b>

Начальник ОООП

подпись

Сулейманов Р. С.

