

Наименование продукта: **Сжиженный углеводородный газ по СТО 78689379-67-2020**  
 Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. 8(8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru  
 Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона  
 Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-67-2020 "Сжиженный углеводородный газ" с изменениями № 1-4  
 Метод отбора проб: ГОСТ 14921-2018

Номер партии: 22  
 Дата изготовления: 7 апреля 2026 г.  
 Дата, время отбора: 08.04.2026 0:00:00  
 Дата испытания: 8 апреля 2026 г.  
 Место отбора: Вагон-цистерны  
 Количество, т: 500,000

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Массовая доля компонентов: сумма метана, этана и этилена сумма пропана и пропилена сумма бутанов и бутиленов сумма пентанов и пентенов сумма углеводородов С6 и выше	%	не более 5,00 не нормируется не менее 30,0 не нормируется не нормируется	0,07 69,90 30,03 менее 0,01 менее 0,010	ГОСТ 10679
2	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, в т.ч. сероводорода	%	не более 0,013 не более 0,003	менее 0,0002 менее 0,0002	ГОСТ 22985
3	Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 °С	МПа	не более 1,6	1,3	ГОСТ 28656
4	Содержание свободной воды	-	отсутствие	отсутствие	п.9.2 СТО 78689379-67-2020
5	Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 °С	%	не более 1,8	менее 0,5	п. 9.2 СТО 78689379-67-2020

Код ОКПД2: 19.20.31  
 Заключение: Качество продукта соответствует требованиям СТО 78689379-67-2020 с изменениями № 1-4  
 Дополнительная информация: 1). Показатели по письму № 1113/ВхОрг(003) от 07.04.2023:  
 1. Содержание пропиленов по ГОСТ 10679, % масс.: 55,64  
 2. Содержание бутиленов по ГОСТ 10679, % масс.: 13,50  
 2). Продукт предназначен для использования в качестве сырья для газодифракционирующих установок и нефтехимических процессов.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления

Инженер-химик лаборатории по контролю качества: \_\_\_\_\_ Нурдинова Л.В.

Паспорт качества распечатал: \_\_\_\_\_