



АЯ54



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им.В.Д.Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. 1

Паспорт качества № 1575/Дог

Газ сжиженный углеводородный СТО 75.080-001-2021

Испытания проведены: Испытательная лаборатория сырья и продуктов газопереработки.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма			Результат испытания
			ПТ	ПБТ	БТ	
1	Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	0,27
	сумма пропана и пропилена		не менее 75,0	Не нормируется	Не нормируется	49,20
	в т.ч. пропилена		не менее 75,0	Не нормируется	Не нормируется	0,071
	сумма бутанов и бутиленов		Не нормируется	не более 60,0	не менее 60,0	50,53
2	Массовая доля Содержание сероводорода и меркаптановой серы	ГОСТ 22985	не более 0,013	не более 0,013	не более 0,013	0,0010
	в т.ч. сероводорода		не более 0,009	не более 0,009	не более 0,009	менее 0,0002
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при: * температуре +45 °С температуре -20 °С	ГОСТ 28656	не более 1,6 не менее 0,16	не более 1,6 -	не более 1,6 -	1,05 -
4	Объемная доля жидкого остатка при 20 °С	СТО 75.080-001-2021 п. 9.2	не более 0,7	не более 1,6	не более 1,8	менее 0,7
5	Содержание свободной воды и щелочи	СТО 75.080-001-2021 п. 9.2	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	отс

Примечание :

* Давление насыщенных паров сжиженных газов определяют только в зимний период для температур минус 20 С и минус 30 С.

Проба отобрана из Склад № 4; емкость: 78131695

Дата изготовления 18 июня 2026 г.

Дата выдачи паспорта 18 июня 2026 г.

Продукт соответствует СТО 75.080-001-2021 марка "ПБТ"

Начальник ОООП

Сулейманов Р. С.

подпись



Продукт соответствует СТО 75.080-001-2021 марка "ПБТ"



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им. В.Д. Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"**

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт, 12,
управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. 1

**Приложение к паспорту качества № 1575/Дог
Газ сжиженный углеводородный СТО 75.080-001-2021**

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма			Результат испытания
			ПТ	ПБТ	БТ	
1	Массовая доля компонентов, %	ГОСТ 10679				
	Изобутана		не нормируется	не нормируется	не нормируется	50,026
	Нормального бутана		не нормируется	не нормируется	не нормируется	0,460
	Сумма бутиленов		не нормируется	не нормируется	не нормируется	менее 0,01
2	Плотность при 15 °С	ГОСТ 28656	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется	534,3

Начальник ОООП

подпись

Сулейманов Р. С.

