



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
№ АПБ.ИН.ОС006.Н.00116

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы».  
Адрес: 170017, РОССИЯ, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.  
ОГРН: 1026900516390. Телефон: +74822332881, факс: +74822332884, e-mail: tver@dkc.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение  
изготовителя продукции)

«Ercon Composites».  
Адрес: ИНДИЯ, Unit II, Khasra No 1102/740/1, Behind MIA Hall, Basni Phase-II, Jodhpur -342005, Rajasthan.  
Телефон: +912912744064, факс: +912912741263, e-mail: ercon@ercon-india.com.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение  
органа по сертификации, выданного  
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "СДС-СЕРТ". Адрес: 115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 9, ОГРН: 1147746981865. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.006 действительно до 18.01.2019 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Система стеклопластиковых лотков «G5 Combitech» листового (перфорированные и неперфорированные) и лестничного типов, выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)  
22.23.19  
код ТН ВЭД ЕАЭС  
3925 90 800 9

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов,  
стандартов организации, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4.  
Изделия и материалы, применяемые при их изготовлении, обладают:  
теплостойкостью (по итогу испытаний в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009);  
стойкостью к зажиганию нагретой проволоки (по итогу испытаний в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009);  
стойкостью к воздействию открытого пламени (по итогу испытаний в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009).

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ)  
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/06-135/01-2019 от 15.01.2019 г., ИЛ ООО «СДС-СЕРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.006 до 18.01.2019 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.ИН.001.ОС.05.01354 от 30.07.2018 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.05.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 15.01.2019 по 14.01.2022



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Киргизов

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.В. Биланина

003139