

п.11 б) Основные потребительские характеристики регулируемых товаров (работ, услуг) на 2014 год:

- отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети филиала "Колымские электрические сети" ОАО "Колымаэнерго" по уровням напряжений:

№ п/п	Напряжение электросети; кВ	Отпуск электроэнергии в сеть; тыс.кВт.ч.	Отпуск электроэнергии из сети; тыс. кВт.ч.
1.	220-110	83680,1	
2.	35	58026,9	66643,5
3.	0,4		56339,9

- объем потерь электроэнергии в сетях филиала "Колымские электрические сети" ОАО "Колымаэнерго" в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения:

Напряжение электросети; кВ	35	0,4
Объем потерь; тыс. кВт.ч	0	12363,5
Относительный объем потерь; %	0	8,7

- затраты на покупку потерь в собственных сетях за 2014 год составили 17595066 руб.

- в филиале "Колымские электрические сети" ОАО "Колымаэнерго" потери не компенсируются

- фактические потери оплачиваются филиалом "Колымские электрические сети" ОАО "Колымаэнерго"

- недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет;

- перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования:

Техническое перевооружение и реконструкция в 2014-2015 гг:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации проекта	Затраты; тыс. руб.	Источники финансирования
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

1	Замена масляных выключателей на вакуумные	2014-2015	4 758	амортизация
2	Замена РЗА на микропроцессорные устройства	2014-2015	194	амортизация
3	Внедрение более современных приборов учета электроэнергии и мощности "Меркурий-230" ART-01 PCIGN с встроенным GPRS модемом	2014-2015	215	эксплуатация

- уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь:

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от «10» февраля 2014 г. № 61

НОРМАТИВЫ
технологических потерь электрической энергии при ее передаче
по электрическим сетям на 2014 год

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором расположены объекты электросетевого хозяйства (оборудование)	Наименование заявителя – юридического лица, его организационно-правовая форма	ИНН	КПП	Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт·ч	Нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, % от отпуска электрической энергии в сеть
1	2	3	4	5	6	7
4	Магаданская область	ОАО «Колымаэнерго»	4908000718	490901001	161 646,500	12,41

к) перераспределения максимальной мощности в пользу иных лиц не производится.